

IIG.271.1.2023

- wszyscy oferenci-

Pytania Rozbudowa i przebudowa budynku remizy straży Pożarnej w Cewkowie:

1. Czy w zakres wykonania instalacji sprężonego powietrza wchodzi zakup sprężarki i klucza pneumatycznego, jeśli tak to Proszę o podanie parametrów technicznych urządzeń.

Odp. Tak.

Kompresor bezolejowy

Ciśnienie robocze: 10 bar

Zbiornik: 100 l

Moc znamionowa kompresora: 3 kw

Wymagane zabezpieczenie: 16 Amper

zasilanie 230v / 50 Hz

Reduktor ciśnienia

Odwadniacz

Zabezpieczenie przeciążeniowe

Wbudowany odprężnik rozruchowy

Silnik indukcyjny

Wbudowany zawór bezpieczeństwa

2. Proszę o podanie parametrów technicznych odsysacza spalin.

Odp. Należy zamontować dwa systemy odciągania spalin

Profil jezdny typu „RP”

Wąż wyciągowy śr 125 mm

Wózek wyciągowy z balansem i układem wypięcia

Uchwyt z elektromagnetycznym mocowaniem ssawki

Ssawka wyciągowa

Odbojnik z amortyzatorem hydraulicznym

Płoza rozłączana

Wentylator z instalacją wentylacyjną odprowadzającą spalinę

Układ sterowania pracą wentylatora

Typ wydechu dolny

*Wójt Gminy Stary Dzików
Tomasz Jabłoński*