



Lubichowo
Zielona Gmina Kociewia

ZPP.271.2.13.2023 Lp. 3

Urząd Gminy Lubichowo

ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo

tel. (58) 58 85 221 , (58) 58 85 226 fax: (58) 58 85 340, email: ug@lubichowo.pl

www.lubichowo.pl

Lubichowo, dnia 21.07.2023 r.

Nr postępowania: ZPP.271.2.13.2023

Nr ogłoszenia o zamówieniu 2023/BZP00299083/01 z dnia 10.07.2023 r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 2 na zadanie pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 226051G – ul. Jeziorna” - znak sprawy ZPP.271.2.13.2023.**

Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych w przedmiotowym postępowaniu, na które udziela stosownych wyjaśnień.

Pytanie nr 1:

Zgodnie z przekrojem normalnym należy wykonać pobocza o szerokości 75 cm z KŁSM 0/31,5 i grubości 15 cm. Brak takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, iż należy wykonać pobocza z kruszywa łamanego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż należy wykonać pobocza.

Ujednolicony Przedmiar utwardzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytania nr 2:

W udostępnionym w dniu 13.07.2023 przedmiarze branży oświetleniowym podano, iż należy wykonać 11 szt. słupów oświetleniowych. Natomiast projekt branży oświetleniowej obejmuje wykonanie 18 szt. słupów oświetleniowych. Ponadto na PZT znajduje się zapis, iż słup ma być wysokości 6 m, natomiast w opisie technicznym jest zapis, że słupy mają być 7 m z wysięgnikiem 1,5m. Różnice występują także w oprawach oświetleniowych. Według opisu technicznego należy zastosować oprawy o mocy 50W, natomiast wg przedmiaru należy zamontować oprawy o mocy 60W. Prosimy o szczegółowe wskazanie zakresu oświetlenia do wykonania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż słupy mają być 6 metrowe bez wysięgników z oprawami 60 W. Ilość opraw wynika z ograniczenia zakresu. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać słupy oświetleniowe oznaczone na mapie „Projekt zagospodarowania terenu” o symbolu od O-1/4 do O-7.



Lubichowo
Zielona Gmina Kociewia

Urząd Gminy Lubichowo

ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo

tel. (58) 58 85 221 , (58) 58 85 226 fax: (58) 58 85 340, email: ug@lubichowo.pl

www.lubichowo.pl

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe informacje przy sporządzeniu oferty.

Termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 31.07.2023 r.

Z poważaniem,

WÓJT GMINY

Andrzej Toczek

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Załącznik:

1. Ujednolicony Przedmiar utwardzenia.

Otrzymują:

1. Strony postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/lubichowo>.

2. aa

A. G. B.