

**Wykonawcy
w postępowaniu**

Wyjaśnienie oraz zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia.

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Brzyskorzystewko”.

W związku z zapytaniami dot. treści SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. Poz. 1129 ze zmian.), wyjaśniam, co następuje:

1.W związku z zapisami SWZ które nakładają na Wykonawcę obowiązek opracowania wyceny ściśle z załączonymi do postępowania przedmiarami robót zwracamy uwagę, że nie uwzględniono w nich:

- ław fundamentowych w osiach B i C wraz z podkładami, zbrojeniem

Odpowiedź: Poprawiono przedmiar w POZ.11, 12, 15, 16

- trzpieni żelbetowych, poz. 7.1 wraz ze zbrojeniem, - dodano POZ.36

Odpowiedź: Poprawiono przedmiar w POZ.37 i 38

- wykonania tynków, gładzi oraz malowania ościeży okiennych

Odpowiedź: Dodano w przedmiarze POZ.65

- zabezpieczenia ścian lakierem bezbarwnym, zgodnie z pkt. 4.2 opisu technicznego

Odpowiedź: Dodano POZ.68

- izolacji z folii w płynie pod płytki ścienne

Odpowiedź: Dodano w przedmiarze POZ.69, POZ.70

- malowania na czarno powierzchni sufitu ponad sufitem rastrowym, zgodnie z pkt. 4.2 opisu technicznego

Odpowiedź : W projekcie wskazano płytę dachową ze spodem w kolorze czarnym. Jest możliwe zamówienie płyty w innym kolorze i pomalowanie jej na czarno na budowie, np. metoda natryskową

- dostawy i montażu uchwytów dla niepełnosprawnych

Odpowiedź : Dodano w przedmiarze POZ.112

- przedmiarze dot. zagospodarowania terenu ujęto bramę przesuwczą samonośną, która nie występuje na rysunku PZT – czy należy ją wycenić?

Odpowiedź :Nie należy uwzględniać w ofercie.

W przedmiarze dot. zagospodarowania terenu nie ujęto furtki, która występuje na rysunku PZT.

Odpowiedź :Należy uwzględnić w ofercie – POZ. 24.

Uaktualniony przedmiar stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Sprawę prowadzi:
Magdalena Ciszak
Główny specjalista ds. zamówień publicznych

Dawid Kuźniak
Główny specjalista ds. budownictwa inwestycyjnego