

Gmina Miasto i Gmina  
Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9  
87-220 Radzyń Chełmiński  
KD.271.7.2022.GE

## Do wszystkich Wykonawców

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn: „**Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap IX**” /nr sprawy KD.271.7.2022/.

### INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Kierownik Zamawiającego działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) które wpłynęły dnia 25.05.2022r. do Zamawiającego wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

#### Pytanie 1

W poz. 16 przedmiaru ujęto rozebranie 6,4 m<sup>3</sup> muru. Brak odtworzenia tego muru w przedmiarze. Czy nie odtwarzamy rozebranego muru ujętego w poz. 16? Jeśli odtwarzamy, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

#### Odpowiedź na pytanie Nr 1

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany przedmiaru w pozycji 16. Objętość prawidłowa 1,6 m<sup>3</sup>. Analogicznie zmienia się pozycja 18. przedmiaru – objętość prawidłowa 1,6m<sup>3</sup> z uwagi, iż według Programu Prac Konserwatorskich – na ww. wąskim odcinku korony nie wykonuje się koryta ściekowego.

Dodatkowo Zamawiający dołącza zmieniony przedmiar pod nazwą: zał 7 - Przedmiar - zmiana30.05.2022.pdf.

#### Pytanie 2

Gdzie jest usytuowana barierka, o której mowa w poz. 21 przedmiaru. Gdzie jest widoczna na rysunku? Ewentualnie prosimy o rysunek szczegółowy lub wymiary.

#### Odpowiedź na pytanie Nr 2

Barierka, o której mowa w poz. 21. przedmiaru jest szczegółowo wskazana i opisana w załączniku nr 6 – Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz w załączniku nr 8 – Projekcie budowlanym - na rysunku rzutu projektowanych koron murów wraz z przekrojami o nazwie „SZ.A.pdf”.

Dodatkowo Zamawiający dołącza szczegół balustrady – rysunek pod nazwą: zał 8 - balustrada30.05.2022.pdf.