


LEGENDA:

- instalacja ogrzewcza wodna - zasilanie
- instalacja ogrzewcza wodna - powrót



LP.	NAZWA ELEMENTU	SZTUK
URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE		
1	Kocioł stalowy wodny z podajnikiem o mocy 38 kW, paliwo podstawowe - ekogroszek - kocioł V klasy	1
2	Naczynie wzbiorcze otwarte V=25 dm ³	1
3	Czopuch stalowy o średnicy 200 mm	1
4	Zawór bezpieczeństwa 1915 SYR ¾" (ciśn. otw. 2 bary)	1
5	Pompa obiegowa - obieg kocioł-wymiennik ciepła - G 2", poł. kołnierzowe, G= 2,8 m3/h, H = 8,5 m, P = 0,12 kW, silnik: prąd jednofazowy, 230 V	1
6	Zawór mieszający - TVDN32-50 AFRISO	1
7	Wymiennik płytowy typu Q=38 kW	1
8	Zawór bezpieczeństwa 1915 SYR ¾" (ciśn. otw. 4 bary)	1
9	Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX NG 40/6, R 1"	1
10	Rozdzielacz dla dwóch obiegów, dn80	1
11	Zawór mieszający trójdrogowy dn25	1
12	Pompa obiegowa centralnego ogrzewania G 1 1/4", poł. kołnierzowe, G= 1,6 m3/h, H = 7,7 m, P = 0,12 kW, silnik: prąd jednofazowy, 230 V	1
13	Zawór mieszający trójdrogowy dn25	1
14	Pompa obiegowa centralnego ogrzewania G 1 1/4", poł. kołnierzowe, G= 1,3 m3/h, H = 7,2 m, P = 0,12 kW, silnik: prąd jednofazowy, 230 V	1
15	Studnia schładzająca z pompą zatapialną G=2,5 m3/h, dp=3,5 mH2O	1

INVENT PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA mgr inż. Jacek Krawczyński ul. Spółdzielcza 11/4; 58-100 Świdnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl		
obiekt: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
adres inwestycji: Nowice, Gmina Jaworzyna Śl., dz. nr 134/1 obręb 0005 Nowice		
inwestor: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śl.		
faza: PROJEKT TECHNICZNY		
branża: INST. SANITARNE		
PROJEKTOWAŁ INST. SANITARNE mgr inż. Jacek Krawczyński DOŚ/0419/PWBS/17		podpis:
SPRAWDZAJĄCY INST. SANITARNE: mgr inż. Marek Malesza 118/DOŚ/13		podpis:
rysunek: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI		
data: 22.12.2022	skala: ---	nr rysunku: IS-07