



nr. 01	wejście
4,28m ²	terakota
nr. 02	pom. biurowa
34,60m ²	terakota
nr. 03	pom. pomocnicza
5,16m ²	terakota
nr. 04	pom. socjalne
3,62m ²	terakota
nr. 05	pom. techniczne
17,25m ²	terakota
nr. 06	pom. techniczne
11,08m ²	terakota
nr. 07	pom. biurowa
32,78m ²	terakota
nr. 08	pom. biurowa
306,94m ²	terakota
nr. 09	taras
53,62m ²	posadzka terakotowa
nr. 10	wc
8,13m ²	terakota
nr. 11	pom. socjalne
3,97m ²	terakota
nr. 12	wc
8,54m ²	terakota
nr. 13	wejście
3,37m ²	posadzka granitowa

Typ: cenny
Model: MDV-022G/DN1
Producent: MDV
Wydajno. chłodnicza: 2,2 kW
Wydajno. grzewcza: 2,4 kW
Zasilanie: 230V/150Hz
Poziom ci. niema akustycznego: 29-31 dB(A)
Masa: 8,4 kg
Wymiary: 835x280x203mm

Typ: Kaset
Model: MDV-045Q4C/DN1
Producent: MDV
Wydajno. chłodnicza: 4,5 kW
Wydajno. grzewcza: 5,0 kW
Zasilanie: 230V/150Hz
Poziom ci. niema akustycznego: 28-41 dB(A)
Masa: 19,2 kg
Wymiary: 630x260x570mm

Typ: Agregat skraplaj. cy
Model: MDV-V335W/DRN1
Producent: MDV
Nominalna wydajno. chłodnicza: 33,5 kW
Nominalna wydajno. grzewcza: 33,5 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: 15,99 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: 7,84 kW
Zasilanie: 380-415V/3/50Hz
Poziom nat. enia d w: 61 dB(A)
Masa: 157,0 kg
Wymiary: 1120x1585x528 mm
Zakres temp. dla chł.: -5~+48°C
Zakres temp. dla grz.: -20~+24°C

MDV-022G/DN1

MDV-045Q4C/DN1

Model: MDV-V335W/DRN1

FAZA BUDOWL/WYKONAW.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHI-SIZE
JAKUB KACZOROWSKI
TEL. 501-53-66-37
WŁOCŁAWEK 87-800
UL. KALISKA 90/69

INWESTOR
NADLEŚNICTWO TORUŃ
70-001 TORUŃ
87-100 TORUŃ UL. POLNA 34
DZ. 41/2 OB. 39 TORUŃ

TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
NA BIUROWO - HANDLOWY WRAZ Z
ROZBUDOWĄ

BRANŻA: SANITARNIA

PROJEKTOWAŁ:
mgr in. Krzysztof Sikorski
KUP/0073/POWS/07

SPRAWDZAJĄCY:
mgr in. Alicja Dembowska
UA-V-7342-5/6/98 Wk

TEMAT: INSTALACJA KLIMATYZACJI
RZUT PARTERU

SKALA: 1:100

DATA: 10.03.2021

POZIOMY RZUT PARTERU

BY POKAZAĆ KONTAKT IZ INNYMI FIRMAMI