



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W INOWROCŁAWIU

88-100 Inowrocław Plac Klasztorny 1b

Centrala tel. 52-357-46-57
52-357-04-03
52-357-44-47

Sekretariat: 52-357-44-35
fax: 52-357-47-10
www.gov.pl/web/psse-inowroclaw/
e-mail: psse.inowroclaw@pis.gov.pl

Znak sprawy: N.NZ-40-1-6-1/21

Inowrocław, dnia 15 lipca 2021 r.

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195), w związku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.)

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W INOWROCŁAWIU UZGADNIA

pod względem wymagań sanitarnych i zdrowotnych projekt budowlany pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej z odcinkami przyłączy w ul. Wałowej w Inowrocławiu”, dz. ewid. nr 476, 513, 504, 505, obręb 6 Inowrocław (branża: sanitarna), nie wnosząc uwag.

Pan Sławomir Matuszak – Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna mgr inż. Sławomir Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno, wnioskiem z dnia 2 lipca 2018 r. (data wpływu: 06.07.2021 r.) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o uzgodnienie projektu budowlanego pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej z odcinkami przyłączy w ul. Wałowej w Inowrocławiu”, dz. ewid. nr 476, 513, 504, 505, obręb 6 Inowrocław (branża: sanitarna).

Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej z odcinkami przyłączy w ul. Wałowej w Inowrocławiu, na działkach o numerach ewidencyjnych 476, 513, 504, 505, obręb 6 Inowrocław.

Zaprojektowano przebudowę sieci wodociągowej z rur PE (PE100) SDR17 PN10 RC typ 2 o średnicach:

- Ø110 mm i długości 146,0 m;
- Ø90 mm i długości 13,5 m;

wraz z odcinkami przyłączy z rur PE (PE100) SDR17 PN10 RC typ 2 o średnicach:

- Ø63 mm i długości 19,5 m;
- Ø50 mm i długości 12,0 m;
- Ø40 mm i długości 17,0 m;

oraz dwoma hydrantami nadziemnymi HP-80.

Przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej zaprojektowano z rur kamionkowych wewnętrznie i zewnętrznie szkliwionych o średnicy Ø300 mm i długości 108,0 m wraz z odcinkami przyłączy z rur kamionkowych wewnętrznie i zewnętrznie szkliwionych o średnicy Ø150 mm i długości 94,0 m. Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano trzy żelbetowe studnie rewizyjne o średnicy Ø1200 mm.

Trasa projektowanych sieci wraz z odcinkami przyłączy przebiega w jezdni oraz chodnikach. Przewiduje się odwodnienie pasów drogowych za pomocą nowych wpustów ulicznych włączonych do projektowanej sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Przedłożony projekt spełnia podstawowe wymagania higieniczne i zdrowotne. W wyniku uzgodnienia przedłożony projekt zaopatrzone w klauzulę uzgadniającą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu.

INFORMACJA: Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lub gdy projekt budowlany obiektu budowlanego, nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, obowiązany jest zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i o zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Załącznik:

1. Projekt budowlany – 2 egzemplarze

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU
Katarzyna Krzymińska-Żeromska

Otrzymuje:

1. Pan Sławomir Matuszak – Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna
mgr inż. Sławomir Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno

Do wiadomości:

1. a/a