

Znak sprawy: GG.6630.198.2023

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy
w dniu 2023-07-17

Wnioskodawca: Usługi Inżynierijne "NOVUMIN" Piotr Witkowski

87-300 Brodnica
Ceglana 16

Sposób przeprowadzenia narady: elektronicznie

Opis przedmiotu narady:

**PRZYŁĄCZKI WODOCIĄGOWE
PRZYŁĄCZKI KANALIZACYJNE
OSIEK dz. 263/2, 263/6, 263/7, 310/3, 310/4, 309**

Przewodniczący narady: - Stanisław Iwański

Lp	Nazwa Instytucji	Stanowisko uczestnika	Imię i nazwisko uzgadniającego Data
1	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej Stanisław Iwański	Zgodnie z art. 15 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w przypadku występowania w obszarze projektowanych urządzeń punktów osnów geodezyjnych należy zapewnić szczególnie ochronę znaków wraz z wymogiem ich markowania przed rozpoczęciem prac budowlanych przez właściwe jednostki wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku niedostosowania się do wymogu ochrony znaków inwestor będzie odpowiedzialny za pokrycie kosztów odtworzenia znaków	
2	ENERGA - Operator S.A. Oddział w Toruniu	brak uwag	Kalisz Władysław ENERGA 2023-07-10 14:14:39
3	Orange Polska SA	nie uzupełniono	
4	Netia S.A.	brak uwag	Wachowski Waldemar Netia S.A. 2023-07-10 11:37:53
5	"ELTRONIK" Media Sp. z o.o. Sp.k. w Brodnicy	nie uzupełniono	

6	Gmina Osiek	nie uzupełniono	
7	PERN S.A.	brak uwag	Purc Paweł PERN 2023-07-11 12:00:39
8	Wzrost Teleinformatyczny Brodnica Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz	nie uzupełniono	
9	Multimedia Polska S.A.	brak uwag	Kobusiński Miłosz Multimedia Polska S.A. 2023-07-06 19:09:07
10	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Bydgoszczy Punkt Dystrybucji Gazu w Kowalewie Pomorskim	<p>Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie do Gazowni w Toruniu ul. Lubicka 56-58, 87-100 Toruń lub mailowo (gazownia.torun@psgaz.pl) na minimum 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz powiadomić p. Karola Latanowicza z Placówki w Kowalewie Pomorskim: tel. 56 621 65 19 ; karol.latanowicz@psgaz.pl 2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej w trakcie budowy, należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Gazownię w Toruniu. 3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt inwestora lub wykonawcy, 4. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonać ostrożnie, 5. Należy zachować przykrycie gazociągów 0,8-1,2 m lub zgodnie z posadowieniem, zaznaczając tą informację z napisem "GAZ", 6. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640" <p>Uwaga: w przypadku wykonywania przez uzgadnianego przebiegu trasy istniejących lub projektowanych sieci gazowych winny one zostać bezwzględnie przeniesione na wszystkie egzemplarze przedmiotowego projektu!</p> <p>Wszystkie kolizje/skrzyżowania wykonawca w technologii wykopu otwartego!</p> <p>Uzgodniono na podstawie mapy cyfrowej w postaci pliku dxf pobranego z portalu Narady Koordynacyjnej.</p> <p>Uwagi:</p>	Latanowicz Karol Polska Spółka Gazownictwa 2023-07-07 11:47:38

11	G.EN. GAZ ENERGIA SP. z o.o.	nie uzupełniono	