



Gmina Świecie



Świecie, dnia 8 lipca 2024 r.

OR-IN.271.21.2024

Zamawiający:

Gmina Świecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji dla zadania publicznego **pn. „Remont i modernizacja kompleksu sportowego „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 8 w Świeciu” – II postępowanie.**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 2024/BZP 00385487/01 w dniu 2024-06-27

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2024/BZP 00401105/01 w dniu 2024-07-08

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania oraz zmienia treść SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 5, ust. 6 i ust. 7 oraz art. 271 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zmienia treść SWZ i wydłuża termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Pytanie Nr 1:

Wnosimy o dopuszczenie do postępowania siły na wrywanie pęczka na poziomie min. 40N. Zwracamy uwagę, iż norma dla sztucznych traw PN-EN 15330-1:2014 i FIFA, określa siłę wyciągania pęczka na poziomie 40N. Wymagania określone przez FIFĘ i normę EN 15330-1:2013 są wystarczające by zapewnić nawierzchnie na najwyższym poziomie. Obniżenie tego

parametru do proponowanego przez nas poziomu nie obniży jakości nawierzchni, a jedynie poszerzy konkurencyjność.

Zatem zgodnie z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu siły wyrywania pęczka po starzeniu na poziomie min. 40N.

Odpowiedź Nr 1:

Zamawiający oczekuje wykonania robót zgodnie z SWZ oraz z dokumentacją budowlaną.

Pytanie Nr 2:

Prosimy o dopuszczenie wagi włókna na poziomie 1460g/m². Zaproponowana zmiana jest niewielka i mieści się w tolerancji +/- 10% w stosunku do wymagań przetargu. Różnica nie będzie ani odczuwalna, ani widoczna w trakcie użytkowania. Dopuszczenie wagi na poziomie 1460g/m² przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności.

W związku z powyższym prosimy jak na wstępie o dopuszczenie wagi włókna na poziomie 1460g/m².

Odpowiedź Nr 2:

Zamawiający oczekuje wykonania robót zgodnie z SWZ oraz z dokumentacją budowlaną.

Pytanie Nr 3:

Prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego traw produkowanych metodą tuftowania.

Nadmieniamy, że 95% producentów nawierzchni przyjmuje metodę tuftowania jako technologie produkcji, gdyż jest to technologia typowa dla sztucznych traw. Trawy tuftowane mają bardzo wysokie parametry użytkowe i zapewniają wysoką jakość produktu. Większość boisk wykonuje się na trawach produkowanych metodą tuftowania. Tylko 5% producentów jest w stanie dostarczyć trawę tkaną, gdyż trawy tkane są produkowane na maszynach przystosowanych do produkcji dywanów. Nieliczny ułamek firm produkujących dywany decyduje się na przystosowanie swoich maszyn do produkcji sztucznych traw, przez co dostępność do takiego produktu jest bardzo utrudniona. Norma EN 15330-1 nie narzuca i nie rozgranicza metody produkcji. Wymagania odnoszą się tylko do parametrów użytkowych i wszystkie trawy spełniające wymagania normy EN 15330-1 powinny być dopuszczone jako produkty spełniające wymagania. Dodatkowo podkreślamy, że metoda produkcji trawy nie ma wpływu na amortyzację czy trwałość boiska.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego traw produkowanych metodą tuftowania.

Odpowiedź Nr 3:

Zamawiający oczekuje wykonania robót zgodnie z SWZ oraz z dokumentacją budowlaną.

Pytanie Nr 4:

Prosimy o dopuszczenie podkładu lateksowego, gdyż rodzaj zastosowanego podkładu nie ma wpływu na jakość nawierzchni, podkład poliolefinowy, poliuretanowy i lateksowy są rozwiązaniami równoważnymi. Według wytycznych Fifa oraz Instytutu Techniki Budowlanej właściwości uznawane za kluczowe podczas identyfikacji wykładziny z traw syntetycznych są: wysokość włókna, gęstość włókien, dtex czy grubość włókna. Podkład lateksowy lub poliolefinowy, lub poliuretanowy ma tylko za zadanie zabezpieczyć włókna runa przed przemieszczeniem się.

Poniżej pismo z akredytowanego przez Fifa laboratorium potwierdzające powyższy wniosek:

Odpowiedź Nr 4:

Zamawiający oczekuje wykonania robót zgodnie z SWZ oraz z dokumentacją budowlaną.

Pytanie Nr 5:

Zamawiający wymaga minimum trzech różnych rodzajów przekrojów poprzecznych włókien. Chcielibyśmy zaznaczyć, iż producenci stosują, różne kształty/przekroje włókna tj. S, C, V, Caro, diament, soczewka, X, romb, itp. Pragniemy zauważyć, że nie ma jakiegokolwiek punktu odniesienia, który określałby, że kształt włókna ma jakiegokolwiek znaczenie czy też wpływ na walory użytkowe bądź funkcjonalne przedmiotu zamówienia. Zarówno norma EN 15330-1:2013, a także wymogi FIFA nie wprowadzają żadnych standardów odnośnie przekroju/kształtu włókna, ani tym bardziej w żaden sposób nie wyróżniają żadnego kształtu włókna. Wobec powyższego wytyczne FIFA oraz norma sztucznej trawy nie określa kształtu włókna, gdyż nie ma on wpływu na walory użytkowe. Znaczenie ma natomiast, żeby włókno było wzmocnione rdzeniem, gdyż czyni on włókno stabilnym, bardziej wytrzymałym i odpornym na załamania i otarcia.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o jednym przekroju z zastrzeżeniem, że włókno będzie wzmocnione rdzeniem stabilizującym.

Pismo firmy zewnętrznej:

„Do wszystkich zainteresowanych,

Pot.: Sztuczna trawa z podkładem PU vs Lateks

(Nazwa podmiotu) to w pełni niezależny instytut badawczy z akredytacjami FIFA, World Rugby, ITF, FIH, World Athletic i innych. Oświadczamy, że podkład użyty w sztucznej murawie nie może być traktowany jako decydujący czynnik jakości murawy. Na rynku dostępnych jest wiele różnych materiałów, a każdy z nich może być łączony z różnymi materiałami składowymi murawy, aby zapewnić dobrą jakość produktu. Decydującym czynnikiem jakości trawy powinna być jej zgodność z normą EN 15330-1 oraz z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015).

Jeśli albo podkład lateksowy, albo podkład poliuretanowy sztucznej murawy spełnia niezbędne wymagania europejskiej normy EN 15330-1 oraz FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) oba typy należy uznać za równoważne, dlatego też żaden nie powinien być dyskontowany lub zakazany.

Mając na uwadze wnosimy o dopuszczenie do przetargu traw na podkładzie lateksowym.”

Odpowiedź Nr 5:

Zamawiający oczekuje wykonania robót zgodnie z SWZ oraz z dokumentacją budowlaną.

Pytanie Nr 6:

Prosimy o określenie parametru przepuszczalności wody dla trawy na poziomie min. 2000mm/h z uwagi na to, iż FIFA w swoich wymaganiach w FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA QUALITY lub FIFA QUALITY PRO wymaga wartości dla tego parametru na poziomie 180mm/h. Norma obowiązująca dla sztucznej trawy EN 15330-1 także w swoich najnowszych wytycznych określa przepuszczalność wody przez trawę syntetyczną na poziomie min. 180mm/h. Intensywność deszczu klasyfikuje się jako: „lekki opad”, gdy spada nie więcej niż 0,25 cm wody na godzinę, „umiarkowany opad” – pomiędzy 0,25 a 0,75 cm wody na godzinę, „silny opad” – powyżej 0,75 cm wody na godzinę. Największe opady zaobserwowane w Polsce były 30.06.1973 roku i wynosiły 300mm/dobę, tj. 12,5mm/godzinę).

Prosimy o dopuszczenie do przetargu parametru przepuszczalności wody dla trawy na poziomie min. 2000mm/h, co jest wynikiem dużo wyższym niż największe opady w Polsce i wytyczne normy.

Odpowiedź Nr 6:

Zamawiający oczekuje wykonania robót zgodnie z SWZ oraz z dokumentacją budowlaną.

Pytanie Nr 7:

Wśród wymienionych dokumentów Zamawiający wymaga próbki maty elastycznej, ale wśród wymagań parametrów nie precyzuje jaka mata amortyzująca ma być użyta pod trawę syntetyczną. Nadmieniamy, że pod trawę o wysokości min. 45mm standardowo stosuje się maty prefabrykowane o grubości min. 10mm.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga pod trawę syntetyczną podkład prefabrykowany o grubości min.10mm.

Odpowiedź Nr 7:

Zamawiający wymaga zastosowania maty elastycznej gr. 10 mm o parametrach określonych przez producenta dla oferowanego systemu. Zamawiający nie wymaga dostarczenia próbki maty elastycznej.

Zamawiający jako przedmiotowe środki dowodowe wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w SWZ w rozdziale XII oraz w ogłoszeniu o zamówieniu w **SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW pkt 5.8). Wykaz przedmiotowych środków dowodowych.**

W związku z zaistniałą nieistotną omyłką w dokumentach zamówienia, a dotyczą złożenia przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający zmienia zapisy ogłoszenia o zamówieniu oraz zapisy SWZ.

Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

1. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

Zamawiający po pkt 1.8. dodaje pkt 1.9 Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XII SWZ.

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2024-07-12 09:00

Po zmianie:

2024-07-17 09:00

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2024-07-12 09:15

Po zmianie:

2024-07-17 09:15

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2024-08-10

Po zmianie:

2024-08-15

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający na platformie zakupowej sprostuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ a dotyczące złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z informacją Zamawiającego i zastosowania się do jej zapisów składając ofertę przetargową, tak aby była zgodna z treścią SWZ.

Zamawiający potwierdza, że przedmiotowe środki dowodowe należy załączyć do oferty. Zgodnie z ustawą Pzp przedmiotowe środki dowodowe należy składać wraz z ofertą, co Zamawiający wskazał w Rozdziale XII SWZ ust. 7 „W celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych dla nawierzchni z trawy syntetycznej,.....”.

Zamawiający przewidział również uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający zmienia treść SWZ

Po zmianie:

XI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

1. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

Zamawiający po pkt 1.8. dodaje pkt 1.9 Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XII SWZ.

Przed zmianą:

XIX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Zapis w ust. 3 pkt 5) Przedmiotowe środki dowodowe: nie dotyczy; zastępuje się zapisem:

Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 pkt 1.9 SWZ

XIX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z **Załącznikiem Nr 1 do SWZ**. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 pkt 1.1. SWZ – Załącznik Nr 3 do SWZ;

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 pkt 1.4. SWZ (jeżeli dotyczy) – Załącznik Nr 7 do SWZ;

3) dowód wniesienia wadium;

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), o których mowa w Rozdziale XI ust.1 pkt 1.3.;

5) Przedmiotowe środki dowodowe: nie dotyczy;

6) Kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót budowlanych, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 pkt 1.7.;

7) Oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp (jeżeli dotyczy) – Załącznik Nr 10 do SWZ, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 pkt 1.8.

Po zmianie:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z **Załącznikiem Nr 1 do SWZ**. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 pkt 1.1. SWZ – Załącznik Nr 3 do SWZ;

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 pkt 1.4. SWZ (jeżeli dotyczy) – Załącznik Nr 7 do SWZ;

3) dowód wniesienia wadium;

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), o których mowa w Rozdziale XI ust.1 pkt 1.3.;

5) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XI ust.1 pkt 1.9. oraz w Rozdziale XII SWZ.

6) Kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót budowlanych, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 pkt 1.7.;

7) Oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp (jeżeli dotyczy) – Załącznik Nr 10 do SWZ, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 pkt 1.8.

Przed zmianą:

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni czyli **do dnia 10 sierpnia 2024 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Po zmianie:

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni czyli **do dnia 15 sierpnia 2024 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Przed zmianą:

XXII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: **<https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie>** na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 12 lipca 2024 r. do godziny 09:00.**

Po zmianie:

XXII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: **<https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie>** na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 17 lipca 2024 r. do godziny 09:00.**

Przed zmianą:

XXIII. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12 lipca 2024 r. o godzinie 9:15.**

Po zmianie:

XXIII. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17 lipca 2024 r. o godzinie 9:15.**

W załączniku:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kułakowski