



odległość kurka głównego od poziomu terenu
oraz najbliższej krawędzi okna, drzwi lub innego
otworu w budynku powinna wynosić
co najmniej 0,5m



projekty sanitarne

mgr inż. Agata Litera

ul. Henryka Wieniawskiego 12/30, 33-100 Tarnów

tel. 721 119 329; e-mail: agata.litera@interia.pl

Nazwa i adres inwestycji:

**WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA
WRAZ Z MONTAŻEM KOTŁA GAZOWEGO
W BUDYNKU WIEJSKIM
NA DZIAŁCE NR 64/4 W M. TURSKO, GMINA CIĘŻKOWICE**

Tytuł rysunku:

BRANŻA SANITARNA

**Lokalizacja skrzynki gazowej
na zewn. ścianie budynku**

Wszelkie prawa
zastrzeżone zgodnie
z Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83
z późn. zmianami

Projektant:

mgr inż. Agata Litera

MAP/0280/PBS/17

upr. do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń

Podpis:

Stadium:

PT

Data:

06.2022

Sprawdzający:

mgr inż. Marta Damasiewicz-Marcinek

MAP/0565/PBS/16

upr. do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń

Podpis:

Skala rysunku:

1:100

Nr rysunku:

04