

Opole, 29.09.2022 r.

Wydano dla:

Sigma Sp. z o.o.

ul. Niemodlińska 87

45-864 Opole

OPINIA

Niniejszym potwierdzam, że dla pomieszczeń biurowych nie obowiązują żadne wymagania przeciwpożarowe odnoszące się do mebli i krzeseł biurowych stanowiących ich wyposażenie ruchome.

Podstawa:

§ § 258 – 264 rozporz. Ministra Infrastruktury
z dn.12.04.2022 z późn. zm.- w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. z 2019 r, poz. 1065).

RZECZOZNAWCA
DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. Jan Kuźniak
nr upr. 404/99