

Morąg, dnia 20.03.2024 r.

Zamawiający:

Gmina Morąg
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morąg

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ Nr 3

Dotyczy: **Budowa ulicy Bursztynowej od ulicy Szmaragdowej do Tęczowej w obrębie Bramka i Kruszewnia - gmina Morąg**

Pytanie 1:

W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonych w dniu 19.03.2024r. prosimy o załączenie przekroju ścian oporowych.

Odpowiedź:

Należy przyjąć do wyceny typowe elementy prefabrykowane typu „L” o wysokości 2,5m. Ponieważ Zamawiający nie narzuca określonego producenta wyrobu nie ma potrzeby załączania rysunków, które będą powielaty karty katalogowe wyrobów gotowych. Sposób wykonania wieńca został opisany w sposób szczegółowy przy odpowiedzi na poprzednie zapytanie.

Tomasz Faraś

Naczelnik Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego i Rozwoju Lokalnego