



Nr sprawy WWK.9121.1.21.2024

Koronowo, dnia 10.09.2024 r.

Burmistrz Koronowa
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

W odpowiedzi na wiadomość mailową z dnia 06.09.2024 r. informuję, że w obszarze inwestycji pn. „Dokumentacja projektowanej drogi gminnej w miejscowości Stary Dwór” należy przewidzieć następujące prace w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej:

1. Odcinek I (działka nr 122/3 obręb Koronowo i działka nr 15 obręb Stary Dwór) – w obszarze inwestycji należy zaprojektować sieć wodociągową o długości około 920 mb, istniejącą sieć wodociągową (w poprzek drogi) połączyć z projektowaną, w obszarze inwestycji projektowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, w projekcie drogi należy uwzględnić projektowaną infrastrukturę kanalizacyjną, sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej wykonać przed budową drogi, wymienić uszkodzone elementy w pasie projektowanej drogi, tj. teleskopowe napędy zasuw, skrzynki do zasuw, pierścienie, włazy, dystanse studni betonowych, rury wznoszące z włazami studni rewizyjnych teleskopowych i manszetami, całość uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dostosować do poziomu projektowanej drogi.
2. Odcinek II (działka nr 261 obręb Stary Dwór) – w obszarze inwestycji istnieje sieć wodociągowa i przyłącza wodociągowe, istniejące uzbrojenie, tj. węzły wodociągowe, hydranty, zasuwki na przyłączach wodociągowych wraz z kluczami teleskopowymi i skrzynkami do zasuw wymienić na nowe, w obszarze inwestycji istnieje sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, wymienić uszkodzone elementy w pasie projektowanej drogi, tj. pierścienie, włazy, dystanse studni betonowych, rury wznoszące z włazami studni rewizyjnych teleskopowych i manszetami, całość uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dostosować do poziomu

Przygotował(a): Karolina Klonowska - z-ca Kierownika Wydziału Wodociągów i Kanalizacji
Tel. 52-38-22-386, e-mail: kklonowska@zgkim.koronowo.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
86-010 Koronowo, Al. Wolności 4 tel. 52 58-60-400, fax 52 58-60-419
e-mail: biuro@zgkim.koronowo.pl

projektowanej drogi, w obszarze inwestycji projektowana jest również rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, prace projektowe drogi skoordynować z pracami projektowymi rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Powyższe prace projektowe wykonać na warunkach gestora sieci, tj. ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z-ca Kierownika
Wydziału Wodociągów i Kanalizacji
Karolina Klonowska
Karolina Klonowska

Przygotował(a): Karolina Klonowska - z-ca Kierownika Wydziału Wodociągów i Kanalizacji
Tel. 52-38-22-386, e-mail: kklonowska@zgkim.koronowo.pl