

**GMINA LUBIN**

**Urząd Gminy Lubin**

**ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin, tel. 76/84-03-129, tel. 84-03-157**

OR.271.10.2023

Lubin, dnia 10.05.2023 r.

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA  
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
ORAZ  
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT  
DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO  
W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI:**

**PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN.**

Zamawiający, działając na podstawie **art. 284 ust. 1, 3 i 6 oraz art. 286 ust. 1** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, **dokонуje wyjaśnienia i zmiany treści SWZ, oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia **zostało opublikowane w BZP**, oraz na platformie [https://platformazakupowa.pl/pn/ug\\_lubin](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin).

**Zamawiający, przedłuża termin składania ofert do dnia: 15.05.2023 r. do godz. 10:00.**

**Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15.05.2023 r. o godz. 10:30.**

**Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 13.06.2023 r.**

**OBORA UL. KONWALIOWA I UL. WRZOSOWA**

**Pytanie 1.** *Jakie średnice przykanalików? - w opisie widnieje wartość 160 a w przedmiarze 200.*

**Odpowiedź:** Do wyceny należy przyjąć średnicę Ø 200, zgodnie z przedmiarem oraz oznaczeniem na PZT.

**OSIEK UL. SREBRNA**

**Pytanie 2.** *Jaki kolor kostki na dojeściach? - w opisie widnieje kolor grafitowy a w przedmiarze szary.*

**Odpowiedź:** Nawierzchnię na dojeściach należy wykonać z kostki betonowej koloru szarego.

**Pytanie 3:** *Jaki kolor kostki na progach zwalniających? - w opisie widnieje kolor czerwony z szarymi pasami, a w przedmiarze kolor grafitowy z czerwonymi pasami.*

**Odpowiedź:** Progi zwalniające należy wykonać z kostki betonowej w kolorze grafitowym z czerwonymi pasami.

**Pytanie 4:** *Podbudowa pod kostkę ekologiczną:*

- czy może zostać przyjęte kruszywo 4/31,5?

- czy nie powinna zostać wbudowana podsypka z grysu 2/5?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zmianę podbudowy pod kostkę ekologiczną z kruszywa kamiennego 8/31,5 mm wraz z podsypką z mialu kamiennego 2/5.

**Pytanie 5:** *Pobocze C-D, strona prawa – czy może być wykonane z kruszywa 4/31,5 – zamiast 12/31,5 (brak dostępności).*

**Odpowiedź:** Z uwagi na funkcję chłonną zaprojektowanego pobocza, Zamawiający nie wyraża zgodny na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę kruszywa. Dopuszcza się zastosowanie zamiennie kruszywa frakcji 8/31,5 mm.

**z up. WÓJTA**

**/-/ Anna Skorupa-Hawrysz**

**Kierownik Referatu Organizacyjnego  
i Spraw Obywatelskich**

**/ DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE /**

Otrzymują:

1. [https://platformazakupowa.pl/pn/ug\\_lubin](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin),

2. Wykonawcy,

3. Ref. RI,

4. a/a.