

ZAMAWIAJĄCY:  
12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY  
ul. Okólna 37  
87-100 Toruń

Toruń, dnia 07 czerwca 2020 r.

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

INFORMACJA W ZAKRESIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ  
WNIESIONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU  
ZAREJESTROWANYM POD NUMEREM REFERENCYJNYM - P/23/IW/20  
NA: **REMONT BUDYNKU, REMONT POSZYCIA DACHOWEGO,  
REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA BRAM WJAZDOWYCH,  
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, REMONT INSTALACJI  
ELEKTRYCZNEJ, WYWIEWNEJ I C.O. W BUDYNKU 59 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM  
PRZY UL. DWORCOWEJ 56 W INOWROCŁAWIU**

- I. W nawiązaniu do zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym:

*Wykonawca informuje Zamawiającego, że typ bram segmentowych nie spełnia wymiarów podanych w przedmiarze. Do prawidłowego zamontowania bram segmentowych podanych w przedmiarach występuje konieczność dysponowania podkonstrukcji stalowej zmniejszającej szerokości i wysokości prześwitu bramy.*

### Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę w przedmiarze robót (roboty remontowo-budowlane), stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w poz. 34, 35, polegającą na zmianie typu bram segmentowych na bramy rozwierane.

Pozostałe elementy tj. naświetla i drzwi techniczne w bramach pozostają bez zmian.

Wymiary należy przyjmować dla każdej bramy z natury.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRAMY

- Dwa skrzydła otwierane na boki pod kątem **90 stopni**.
- Konstrukcja Ramy, Skrzydła oraz Progu wykonana ze **100% aluminium**.
- Rdzeń ramy stalowy na złączkach PCV wykonany ze stali **ocynkowanej ogniowo**.
- **Dwa niezależne rygle** w skrzydle biernym.
- Ocieplenie bramy to **4 cm panel** stosowany w bramach segmentowych.
- **Podwójna uszczelka** na całym obwodzie bramy.

Skrzydło bramy wypełnione panelami bramowymi o grubości **ok. 40 mm**.

Konstrukcja ościeżnicy i skrzydeł bramowych wykonane z aluminium anodowanego.

Brama otwierana z zewnątrz pomieszczenia. Kolor – brąz matowy.

Wymiar ok. 3310 x 3650 mm.

Trzy zawiasy na skrzydło (zawiasy wyposażać w kalamitki). Bramy i drzwi techniczne zamykane na dwa zamki klasy 3D i min. Jedną kłódkę, dodatkowo wyposażone w system plombowania na referentkę. Naświetla górne odporne na wstrząsy a drzwi techniczne usytuowane w dolnej części prawego skrzydła (wym. Min 0,90 x 2,00 m). Bramy należy wyposażać w zaczepy, zabezpieczające przed ich samoczynnym zamknięciem się.

II. ZMIANA (MODYFIKACJA) TREŚCI SIWZ (PRZEDMIAR ROBÓT):

☒ Tak

☐ Nie

III. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

☐ Tak

☒ Nie

IV. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

☐ Tak, komisja proponuje wyznaczyć nowy termin:

składania ofert: ..... godz. ....

otwarcia ofert: ..... godz. ....

☒ Nie

**KOMENDANT**

**płk Janusz KRYSZPIN**

Wykonano w 1 egz:

Egz. Nr 1 – teczka postępowania P/23/IW/20 + skan strona internetowa Zamawiającego

Monika RYŻOWICZ, Tel: 261-433-694

Dnia 04.06.2020 r.