

Zamawiający:

Wielopole Skrzyńskie, dnia 17.05.2023 r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „**Zakup niezbędnego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim**” – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej - oznaczonego symbolem: **RRz.271.20.2023**.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.


Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie:

W dokumentacji zamówienia brakuje załącznika nr 5. Dodatkowo proszę o określenie, czy instalacja ma być zamontowana na dachu budynków Warsztatów i - jeżeli tak - to jaki rodzaj pokrycia dachowego oraz kąt nachylenia dachu jest na przedmiotowym budynku?

Odpowiedź:

Instalacja fotowoltaiczna ma zostać zamontowana na dachu budynku. Dach jest pokryty blachodachówką, o kącie nachylenia połaci 32°. W dniu dzisiejszym został opublikowany załącznik nr 5 do SWZ, który zawiera opinię techniczną oraz program funkcjonalno-użytkowy instalacji PV na budynku WTZ.


ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Łukasz Dziok
.....