

Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz unieważnienie postępowania

Data wygenerowania Raportu:	2023-06-07 09:15
Zamawiający:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
Numer postępowania:	PZ/12/2023
Typ postępowania:	OTWARTE, ZAPYTANIE (SZABLON:Przetarg regulaminowy - FA)
Organizator postępowania:	Anna Jasińska
Data wystawienia postępowania:	2023-04-28 10:39:43
Data rozpoczęcia postępowania:	2023-04-28 10:39:00
Data otwarcia ofert:	2023-05-16 09:05:00
Data zakończenia zbierania ofert:	2023-05-16 09:00:00
Data zakończenia postępowania:	
Data unieważnienia postępowania:	
Liczba zaproszonych dostawców (wykonawców) / ofert w	0 / 8
Pełna dokumentacja w wersji elektronicznej z postępowania znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/760007	

NAZWA POSTĘPOWANIA: ID 760007: PZ/12/2023 „Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Rybnickiej 47 w Gliwicach”

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 150 000,00 zł netto/184 500,00 zł brutto

ETAP 1							Thermbud Sp. z o.o.			Energy Heat Technology Investment			PS Instalacje S.C.			FU Arek Arkadiusz Wielosz			HER-KLIMA			AIR ENGINEERING SP. Z O.O.			KLIMKOL Zbigniew Kolonko			CLIMAZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ																											
Lp.	Przedmiot postępowania - ON ID (etap 1)	Ilość	Jednostka miary	Jednostkowa cena szacowana	Sumaryczna cena szacowana	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta																									
1	„Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Rybnickiej 47 w Gliwicach”	1,00	dostawa	-	-	PLN	142000	142 000,00	PLN	160000	160 000,00	PLN	117500	117 500,00	PLN	155298	155 298,00	PLN	204900	204 900,00	PLN	178700	178 700,00	PLN	145219,1	145 219,10	PLN	134185,2	134 185,20	PLN																									
Razem (netto):								142 000,00	PLN		160 000,00	PLN		117 500,00	PLN		155 298,00	PLN		204 900,00	PLN		178 700,00	PLN		145 219,10	PLN		134 185,20	PLN																									
Data złożenia oferty (edycji oferty):							2023-05-11 15:04:44 (2023-05-11 15:04:45)			2023-05-11 15:27:33			2023-05-12 08:41:50 (2023-05-12 08:41:51)			2023-05-15 22:17:41			2023-05-16 07:39:30 (2023-05-16 07:39:31)			2023-05-16 08:10:49 (2023-05-16 08:10:50)			2023-05-16 08:55:27 (2023-05-16 08:55:48)																														
Data odszyfrowania oferty:																																																							
Uwagi kupca do oferty:										Zamawiający na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2) „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach” dokonał poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej w zakresie łącznej ceny netto oraz łącznej ceny brutto.						Zamawiający na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2) „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach” dokonał poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej w zakresie łącznej ceny netto oraz łącznej ceny brutto.									Zamawiający na podstawie § 39 ust. 2 pkt 1) i 2) „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach” dokonał poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej w zakresie łącznej ceny netto, łącznej ceny brutto oraz oczywistej omyłki pisarskiej.																														
Oferta odrzucona: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie § 40 ust. 1 pkt 1 „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach”, ponieważ oferta nie odpowiada treści Materiałów Przetargowych. Uzasadnienie: SPLIT- Zamawiający wymagał klasy wydajności energetycznej w trybie chłodzenia A+++. Wykonawca zaproponował klimatyzator typu split SINCLEAR SIH-13BITW SOH-13BIT i załączył do oferty nieaktualną kartę katalogową dla tego urządzenia. Zgodnie z aktualną kartą katalogową oraz informacją producenta zaproponowany klimatyzator posiada klasę wydajności energetycznej w trybie chłodzenia A++ (jednostka zew.).							Oferta odrzucona: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie § 40 ust. 1 pkt 1 „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach”, ponieważ oferta nie odpowiada treści Materiałów Przetargowych. Uzasadnienie: SPLIT- Zamawiający wymagał klasy wydajności energetycznej w trybie chłodzenia A+++. Wykonawca zaproponował klimatyzator typu split SINCLEAR SIH-13BITW SOH-13BIT i załączył do oferty nieaktualną kartę katalogową dla tego urządzenia. Zgodnie z aktualną kartą katalogową oraz informacją producenta zaproponowany klimatyzator posiada klasę wydajności energetycznej w trybie chłodzenia A++ (jednostka zew.).							Oferta odrzucona: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie § 40 ust. 1 pkt 1 „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach”, ponieważ oferta nie odpowiada treści Materiałów Przetargowych. Uzasadnienie: 1) Multisplit 1-3 - Zamawiający wymagał SEER ≥ 7,1, Wykonawca zaproponował SEER – 7,0; 2) Multisplit 1-2 - Zamawiający wymagał SEER ≥ 7,2 - Wykonawca zaproponował SEER – 6,8; 3) Split - Zamawiający wymagał max poziom ciśnienia akustycznego w trybie chłodzenia ≤ 52 dB - Wykonawca zaproponował 54dB. Ponadto Wykonawca nie dołączył kart katalogowych agregatów zewnętrznych multi split.							Oferta odrzucona: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie § 40 ust. 1 pkt 1 „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach”, ponieważ oferta nie odpowiada treści Materiałów Przetargowych. Uzasadnienie: Klimatyzacja Split jednostka zew. - Zamawiający wymagał zakres temperatury zew. prac w trybie chłodzenia ≥+50, Wykonawca zaproponował +43.							Oferta odrzucona: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie § 40 ust. 1 pkt 1 „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach”, ponieważ oferta nie odpowiada treści Materiałów Przetargowych. Uzasadnienie: SPLIT- Zamawiający wymagał klasy wydajności energetycznej w trybie chłodzenia A+++. Wykonawca zaproponował klimatyzator typu split SINCLEAR SIH-13BITW SOH-13BIT i załączył do oferty nieaktualną kartę katalogową dla tego urządzenia. Zgodnie z aktualną kartą katalogową oraz informacją producenta zaproponowany klimatyzator posiada klasę wydajności energetycznej w trybie chłodzenia A++ (jednostka zew.).							Oferta odrzucona: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie § 40 ust. 1 pkt 1 „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach”, ponieważ oferta nie odpowiada treści Materiałów Przetargowych. Uzasadnienie: 1) SPLIT - Zamawiający wymagał min pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia ≤1000W Wykonawca zaproponował 1213 W (jednostka zew.); Zamawiający wymagał SEER ≥ 7,0 oferent zaproponował 6,1 (jednostka zew.); Zamawiający wymagał klasy wydajności energetycznej w trybie chłodzenia A+++ oferent zaproponował A++ (jednostka zew.); Zamawiający wymagał max poziom ciśnienia akustycznego w trybie chłodzenia ≤ 52 dB oferent zaproponował 56 dB (jednostka zew.); 2) Multisplit 1-3 - Zamawiający wymagał SEER ≥ 7,1 Wykonawca zaproponował 7,0 (jednostka zew.); 3) Multisplit 1-2 - Zamawiający wymagał max poziom ciśnienia akustycznego w trybie chłodzenia ≤ 54 dB, Wykonawca zaproponował 56 dB (jednostka zew.); Zamawiający wymagał zakres temperatur prac w trybie grzania ≤ -22°C, Wykonawca zaproponował -25°C (jednostka zew.); 4) Split dla serwerowni - Zamawiający wymagał nominalny pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia ≤ 1350 W, Wykonawca zaproponował 1550 W (jednostka zew.); Zamawiający wymagał przepływ powietrza jednostki wewnętrznej ≥ 1200m3/h, Wykonawca zaproponował 850 m3/h.							Oferta odrzucona: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie § 40 ust. 1 pkt 1 „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach”, ponieważ oferta nie odpowiada treści Materiałów Przetargowych. Uzasadnienie: SPLIT- Zamawiający wymagał klasy wydajności energetycznej w trybie chłodzenia A+++. Wykonawca zaproponował klimatyzator typu split SINCLEAR SIH-13BITW SOH-13BIT i załączył do oferty nieaktualną kartę katalogową dla tego urządzenia. Zgodnie z aktualną kartą katalogową oraz informacją producenta zaproponowany klimatyzator posiada klasę wydajności energetycznej w trybie chłodzenia A++ (jednostka zew.).							Oferta odrzucona: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie § 40 ust. 1 pkt 1 „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach”, ponieważ oferta nie odpowiada treści Materiałów Przetargowych. Uzasadnienie: SPLIT- Zamawiający wymagał klasy wydajności energetycznej w trybie chłodzenia A+++. Wykonawca zaproponował klimatyzator typu split SINCLEAR SIH-13BITW SOH-13BIT i załączył do oferty nieaktualną kartę katalogową dla tego urządzenia. Zgodnie z aktualną kartą katalogową oraz informacją producenta klimatyzator posiada klasę wydajności energetycznej w trybie chłodzenia A++ (jednostka zew.).						

Kryteria Oceny i Wyboru Ofert/Dostawców (Wykonawców) ETAP 1																					
Lp.	Nazwa kryterium:	Preferencje:	Waga kryterium:	Thermbud Sp. z o.o.	Ocena	Energy Heat Technology Investment	Ocena	PS Instalacje S.C.	Ocena	FU Arek Arkadiusz Wielosz	Ocena	HER-KLIMA	Ocena	AIR ENGINEERING SP. Z O.O.	Ocena	KLIMKOL Zbigniew Kolonko	Ocena	CLIMAZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Ocena		
1	Wartość oferty	Wartość oferty	100,00 %	142 000,00 PLN	0	160 000,00 PLN	0	117 500,01 PLN	0	155 298,00 PLN	0	204 899,99 PLN	0	178 700,00 PLN	0	145 219,10 PLN	0	134 185,18 PLN	0		
2	Warunki płatności	Przelew 30 dni, proszę potwierdzić	-	Potwierdzam		Potwierdzam		TAK		tak		Potwierdzam		tak		Potwierdzam		TAK			
3	Koszt dostawy	Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić	-	Potwierdzam		Potwierdzam		TAK		tak		Potwierdzam		tak		Potwierdzam		tak			
Łączna ocena ważona:				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Climazone Sp. z o.o.

Uzasadnienie: Zamawiający powziął informację, że zaproponowane przez Wykonawcę klimatyzatory typu SPLIT są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Materiałach Przetargowych w zakresie dotyczącym klasy wydajności energetycznej w trybie chłodzenia. W związku z tym, że z załączonych przez Wykonawcę kart katalogowych wynikało, że zaproponowane klimatyzatory spełniają wymagania określone w MP, Zamawiający zwrócił się do producenta z zapytaniem, czy produkuje klimatyzatory zgodne z kartami katalogowymi złożonymi przez Wykonawcę. Producent klimatyzatorów wyjaśnił, że karty katalogowe zostały zaktualizowane na stronie i produkowane są klimatyzatory o parametrach wskazanych w aktualnych kartach katalogowych.

Unieważnienie postępowania

Wybrano Dostawcę/Wykonawcę: Nie wybrano żadnej oferty

Uzasadnienie: **Uzasadnienie prawne:** Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione na podstawie § 43 ust. 1 pkt 1) Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach.
Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.