



LEGENDA

Drut FeZnØ8mm -
zwody poziome

Drut FeZn Ø8mm przewód
odprowadzający

UWAGI:

1) zwody poziome na dachu wykonać drutem
stalowym ocynkowanym FeZn Ø8mm
mocowanym za pomocą typowych uchwytów
do dachówki.
2) przewody odprowadzające wykonać drutem
DFe Ø8mm układanym w warstwie ocieplenia
w rurkach grubościennych
nierozprzestrzeniających ognia.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA Projektowanie i Obsługa Inwestycji Damian Łabarczuk ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krośnice			
INWESTOR Gmina Krośnice ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice			
OBIEKT Budynek rekreacyjny			
ADRES dz. nr 158, AM 1, ob. 021302_2.005 Dąbrowa jedn. ewid. 021302_2 Krośnice			
BRANŻA Sanitarna		STADIUM Projekt wykonawczy	
PROJEKTOWAŁ techn. Andrzej Kaczmarek		NR UPRAWAŃ spec. elektr. 396/88/UW	PODPIS
SPRAWDZIŁ mgr inż. Waldemar Niedbała		NR UPRAWAŃ spec. elektr. DOŚ/0180/PWBE/20	PODPIS
DATA 27.06.2022	SKALA 1:100	TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA UZIEMIENIA	NR RYS IE-3
Wszelkie prawa zastrzeżone. Reproduction without permission is prohibited			