



# WÓJT GMINY SZCZYTNO

woj. warmińsko-mazurskie, 12-100 SZCZYTNO, ul. Łomżyńska 3,

tel.: (0...89) 623-25-80

Fax: (0...89) 623 25 92

E-mail: [ugszczytno@ug.szczytno.pl](mailto:ugszczytno@ug.szczytno.pl)

www: <http://www.ug.szczytno.pl>

Szczytno dnia, 23.05.2022 r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

**Znak sprawy: RR.PFZ.271.12.2022**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

**„Przebudowa oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kamionek oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionek”**

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia treść zapytania z dnia 23.05.2022 r. wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie 1**

- 1) W związku z brakiem stali na rynku, co jest związane z globalnymi zawirowaniami na rynku stali prosimy o wydłużenie czasu realizacji zadania. Termin realizacji 5 miesięcy wydaje nam się nierealny ze względu na czas dostawy zbiorników stalowych 100 m<sup>3</sup> x2. Dostępność zbiorników na ten moment, to najszyciej rok 2023. Wg nas termin realizacji powinien wynieść ok 10- 12 miesięcy, ze względu na czas dostawy.
- 2) Jeżeli odpowiedź z Państwa strony na powyższą prośbę będzie pozytywna uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu na składanie ofert o 7 dni.

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania.**

Udzielona odpowiedź stanowi integralną część SWZ z dnia 06.05.2022 r. i jest wiążąca dla Wykonawców od chwili ogłoszenia treści niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Zamawiający informuje, iż w związku niniejszymi z wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 25.05.2022 roku o godzinie 11:00.**

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy Szczytno

Zastępca Wójta Gminy Szczytno

**Ewa Zawrotna**

\*podpis elektroniczny