

Oznaczenia:

Uwaga:
1. Drzwi odporności ogniowej EI 60 należy montować w ścianach o odporności ogniowej co najmniej EI 120, chyba, że pokazano inaczej.
Drzwi odporności ogniowej EI 30 montować w ścianach o odporności ogniowej co najmniej EI 60.
2.Wydzielenie pożarowe wind na poziomie piwnic jest konieczne. Rysunki przedstawiają propozycję wydzielenia, które może być zrealizowane również w inny sposób.
3. Wszystkie drzwi dla których jest wymagana odporność ogniowa lub dymoszczelność muszą być wyposażone w elektrotrzymacze lub samozamykacze. Drzwi na ciągach komunikacyjnych wyposażone w elektrotrzymacze i samozamykacze.
4.Szachty elektryczne i sanitarne zabezpieczać na granicy strefy pożarowej do klasy oddzielenia strefy pożarowej lub zamykać drzwiami ppoż,
5.Dla zabezpieczenia szachtów instalacyjnych i kanałów wentylacyjnych w całym obiekcie sporządzić projekt wykonawczy i zabezpieczyć tak, aby zachować granice stref pożarowych. Uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Uwaga:
Rozpatrywać z częścią opisową ekspertyzy, wyłącznie wydruki kolorowe

Ściana w klasie EI30

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 120. Zamknięcia otworów w ścianie EI 60.Przeciwpożarowe klapy odcinające wentylacyjne EIS 120 lub kanały obudowane w tej klasie w strefie pożarowej, której nie obsługują.

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 60. Zamknięcia otworów w ścianie EI 30.Przeciwpożarowe klapy odcinające wentylacyjne min. EIS 60 lub kanały obudowane w tej klasie w strefie, której nie obsługują.

PZS — Pomieszczenie Zaplecza Szpitalnego

EI 60/Sm proj./istn. — W użytych oznaczeniach drzwi: EI – oznacza szczelność i izolacyjność ogniową, liczba 60 lub 30 czas w jakim drzwi zachowują szczelność i izolacyjność w warunkach pożaru; /Sm oznacza drzwi dymoszczelne odporne na dym zimny i gorący. "proj."– oznacza drzwi, które należy zaprojektować lub wykonać. "istn." – oznacza drzwi istniejące

Ⓒ — zainstalować samozamykacz

③ — do 3 osób w pomieszczeniu

110/200 — Konieczność przebudowy drzwi tak, aby po otworzeniu nie ograniczały szerokości korytarza (muszą "kłaść" się na ścianę)

Dt — Drzwi do szachtów – wymiar dostosować do wielkości szachtu
DpA — Minimalna szerokość skrzydła czynnego w świetle 1,1m
DpB — Minimalna szerokość całkowita drzwi 1,4m a skrzydła czynnego w świetle 1,1m
DpC — Minimalna szerokość drzwi 0,9m w świetle

ALMEF Sp. z.o.o.
41-922 Radzionków
ul. A.Krzywoń 16

inwestor: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
ALEJA LEGIONÓW 10, 41–902 BYTOM

faza: KONCEPCJA

obiekt: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4
ALEJA LEGIONÓW 10, 41–902 BYTOM

branża: ARCHITEKTURA

temat: PFU – utworzenie Pracowni Angiografii w miejsce istniejącej Pracowni Endoskopii na parterze budynku A3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

data: KATOWICE CZERWIEC 2022

autor: mgr inż. arch. E.K. Możejko–Rogowska specjalność architektoniczna

nr. uprawnień: 522/90 SL–0463

podpis:

skala: 1:100

treść: Budynek A3 – rzut parteru
ANGIOGRAFIA RZUT– INWENTARYZACJA

nr rysunku: 1

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, USTAWA z dn.04.02.1994, DZ.U.NR80 z 2000r., poz.904, WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI. ROZPOWSZECHNIANIE I POWIELANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.