

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Linia kablowa SN -15kV

(odcinek od proj. słupa nr TRA 028448 do proj. słupa nr TRA028438
linii napowietrznej SN Niedomice - Konary)

Lp.	Wyszczególnienie	Oznaczenie	Jedn	Ilość
1.	Kabel elektroenergetyczny 1-żyłowy, o izolacji 20kV, o polu promieniowym, z żyłą roboczą aluminiową, o izolacji z polietylenu usieciowanego, uszczelniony wzdłużnie i promieniowo o przekroju żyły roboczej 120mm ² , z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną o przekroju 50mm ² długości L = 349/393m (trasa kabla /dł. linii kablowej)	XRUHAKXS 12/20kV 1x120/50mm ²	m	3x393= 1179
<i>łącznie długość kabla SN $\Sigma L=1 179m$</i>				
2.	Zestaw do montażu trzech jednobiegunowych głowic napowietrznych dla kabla XRUHAKXS1x120/50mm ²	Raychem Polska Sp. z o.o. POLT-24D/1XO	kpl (3szt)	2
3.	Rura ochronna - skrzyżowanie z uzbrojeniem podziemnym	HDPE 160	m	43
4.	Taśma uszczelniająca do rur (uszczelnienie rury w ziemi 3m/koniec)	DENSO	m	12
5.	Opaska identyfikacyjna kabla (co 10m)		szt	39
6.	Opaska wiążąca do trzech kabli Φ 40 jednożyłowych (co 3m)		szt	117
7.	Folia czerwona z PCV o szer. 20cm		m	349
8.	Piasek nienormowany		m ³	28
9.	Oznaczniki kablowe betonowe		szt	15

Uwaga: materiały dot. wprowadzenia kabla SN na słupa nr TRA028448 i TRA028438 linii napowietrznej SN zostały ujęte w zestawieniu materiałów dot. linii napowietrznej SN

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Linia kablowa SN -15kV

(odcinek od proj. słupa nr Kgo-12/12 do proj. stacja trafo)

Lp.	Wyszczególnienie	Oznaczenie	Jedn	Ilość
1.	Kabel elektroenergetyczny 1-żyłowy, o izolacji 20kV, o polu promieniowym, z żyłą roboczą aluminiową, o izolacji z polietylenu usieciowanego, uszczelniony wzdłużnie i promieniowo o przekroju żyły roboczej 120mm ² , z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną o przekroju 50mm ² długości L = 349/393m (trasa kabla /dł. linii kablowej)	XRUHAKXS 12/20kV 1x70/50mm ²	m	3x249= 747
		łączna długość kabla SN $\sum L=747$		
2.	Zestaw do montażu trzech jednobiegunowych głowic napowietrznych dla kabla XRUHAKXS1x120/50mm ²	Raychem Polska Sp. z o.o. POLT-24D/1XO	kpl (3szt)	1
3.	Zestaw do montażu trzech jednobiegunowych głowic napowietrznych dla kabla XRUHAKXS1x120/50mm ²	Raychem Polska Sp. z o.o. POLT-24D/1XI	kpl (3szt)	1
4.	Rura ochronna - skrzyżowanie z uzbrojeniem podziemnym	HDPE 160	m	43
5.	Taśma uszczelniająca do rur (uszczelnienie rury w ziemi 3m/koniec)	DENSO	m	12
6.	Opaska identyfikacyjna kabla (co 10m)		szt	39
7.	Opaska wiążąca do trzech kabli Φ 40 jednożyłowych (co 3m)		szt	117
8.	Folia czerwona z PCV o szer. 20cm		m	349
9.	Piasek nienormowany		m ³	28
10.	Oznaczniki kablowe betonowe		szt	15

Uwaga: materiały dot. wprowadzenia kabla SN na słupa nr TRA028448 i TRA028438 linii napowietrznej SN zostały ujęte w zestawieniu materiałów dot. linii napowietrznej SN