



G m i n a DĄBROWA

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel./fax /077/ 464-10-10
<http://www.gminadabrowa.pl>, e-mail: ug@gminadabrowa.pl
NIP: 991-04-58-640, REGON 531 413 047

Dąbrowa, dn. 20 stycznia 2022 r.

OR.271.23.2021

Do wiadomości

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest „**Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą w Naroku**”.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy robót związanych z zagospodarowaniem terenu. Stwierdzamy istotne rozbieżności w prognozowanym zakresie prac pomiędzy rys. PZT, a udostępnionym przedmiarem robót budowlanych, tj.:

1.

Pozycje nr od 168÷172 przedmiaru obejmują zaniżone zakresy korytowania i podbudów. Ujęto w nich **817,694m²**, a zgodnie z rys. PZT powinno być **≈ 1181m²**.

Odp.: Kalkulować wg przedmiaru

2.

Pozycja nr 173 przedmiaru obejmuje zaniżony zakres nawierzchni z kostki. Ujęto w niej **773,482m²**, a zgodnie z rys. PZT powinno być – powierzchnia projektowanego chodnika **≈ 409m²**, a projektowanej drogi i placu **≈ 705m²**. Zatem łącznie pozycja nr 173 powinna zawierać **≈ 1114m²**.

Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru.

Odp.: kalkulować wg przedmiaru

3.

Dotyczy zakresu dostawy wyposażenia. Prosimy o potwierdzenie, że w opracowywanej ofercie należy ująć 4szt. koszy do koszykówki - zgodnie z rzutem - tylko dla boisk treningowych.

Odp.:

W ofercie należy ująć dwa kosze do koszykówki.

4.

Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju i grubości projektowanych płyt dachowych hali, tj.: czy powinny to być płyty KS1000XM x-dek o gr. 100mm, czy też płyty KS1000XM x-dek o gr. 140mm. Nie zostało to sprecyzowane w udostępnionej dokumentacji, a informacja ta ma istotny wpływ na wartość robót dachowych

Odp.: Należy zastosować płyty KS1000xm x-dek o gr 14 cm

5. Dotyczy wykładziny sportowej - Po wnikliwym zapoznaniu się z przedmiotową dokumentacją na posadzką sportową prosimy o rozważenie otwarcia się na różnorodność rozwiązań technologicznych i konkurencyjność firm oraz wzięcie pod uwagę zastosowanie ofert równoważnych, i dopuszczenie wykładziny alternatywnej Firmy Tarkett-OmnisportsPureplay gr. 9,4mm. Chcemy również podkreślić że proponowana wykładzina jest jedną z najgrubszych wykładzin na rynku nawierzchni sportowych. W związku z powyższym wnosimy jak wyżej.

Odp.: W SWZ przedstawiono parametry wykładziny sportowej która ma być zastosowana w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Naroku. Zamawiający nie dopuszcza wykładziny sportowej o gorszych parametrach.


Katarzyna Gołębowska - Jarek