

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JAROSŁAWIU

ul. Jana Pawła II 17 ; 37-500 Jarosław

tel. (16) 621-64-49 ; fax (16) 621-64-41

e-mail: zamowienia@pzdjaroslaw.pl

NIP 792-18-05-529 regon 650903227

www.pzdjaroslaw.pl

ZP.271.1.29.2021

Jarosław, dnia 27 sierpnia 2021r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola - Laszki

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający potwierdza ilość warstwy wiążącej w poz. 4.1.1 przedmiaru? Naszym zdaniem warstwa wiążąca powinna mieć powierzchnię min. taką jak powierzchnia rozłożenia siatki z włókna szklanego.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, poz. 4.1.1 odpowiada jedynie za poszerzenie nawierzchni do 6,0 m, natomiast geosiatka zostanie położona (szerokości 1,0 m) po obu stronach drogi, na łączeniach.

Pytanie 2:

Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej dot. geosiatki z włókna szklanego.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił specyfikację techniczną na platformie zakupowej prowadzonego postępowania..

p.o. Dyrektora
mgr Marcin Cetnarowicz