

**Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp  
Dostawy  
Dostawa flokulantu kationowego w postaci proszku do odwadniania osadu przefermentowanego.**

**SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 241438066
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Olszyna 10
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Skoczów
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 43-430
- 1.4.4.) **Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL225 - Bielski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 334799470
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@sko-eko.skoczow.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.sko-eko.skoczow.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 2 - gospodarka wodna
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Środowisko

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00124350
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-03-07

**SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU**

**3.1.) Nazwa zamówienia**

Dostawa flokulantu kationowego w postaci proszku do odwadniania osadu przefermentowanego.

**3.2.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:** UWAGA : Niniejsze ogłoszenie stanowi ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00120347 z dnia 03.03.2023r. Zmianie ulega Sekcja III pkt 3.7.) ogłoszenia poprzez dodanie po ppkt 1 ppkt 1a o następującej treści:

"1a. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 129 ze zm.). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy."

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa flokulantu kationowego w postaci proszku, niezbędnego w procesie odwadniania osadu przefermentowanego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie.
2. Ilość flokulantu w postaci proszku do zakupu wynosi 5 000 kg.
3. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę flokulant musi posiadać co najmniej 12-miesięczny termin ważności.
4. Wyniki badań osadu przefermentowanego podawanego na prasę taśmową z dwóch miesięcy przed wszczęciem postępowania przedstawiają się następująco:
  - sucha masa – 20 do 30 g/l,
  - substancje organiczne – ok. 67 %.
5. Procesy technologiczne w zakresie odwadniania osadów prowadzone są przez Zamawiającego na prasie taśmowej ANDRITZ Typ PPE 2000 wraz ze stacją roztwarzania flokulantu PWP 3 komorową.
6. Każdy wykonawca w ofercie może zaoferować 1 flokulant.
7. Zamówiony flokulant dostarczony będzie jednorazowo do siedziby Zamawiającego w Skoczowie przy ul. Olszyna 10. Dostawa zrealizowana będzie na koszt Wykonawcy, a flokulant ma być dostarczony w workach o masie max 25 kg na europaletach.
8. Przyjęcie dostawy odbędzie się na podstawie listu przewozowego i świadectwa jakości. Zamawiającemu przysługuje prawo

kontroli jakości dostawy.

9. Kod CPV: 24542000-5 Polimery akrylowe w formach podstawowych.

10. Przedmiotowe środki dowodowe: w postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał przedmiotowych środków dowodowych.

11. Przed złożeniem oferty, każdy z Wykonawców musi przeprowadzić własne badania laboratoryjne wybranych flokulantów w celu doboru najbardziej optymalnego produktu. Badania laboratoryjne można przeprowadzić w laboratorium Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, bądź w innym laboratorium wybranym przez Wykonawcę na osadach udostępnionych przez Zamawiającego. Wykonawca prowadzący badania w laboratorium Zamawiającego powinien posiadać własny sprzęt do prowadzenia doboru flokulantu.

12. Do badań laboratoryjnych dopuszczeni zostaną wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

13. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badania w skali technicznej.

14. W celu przystąpienia do badań laboratoryjnych Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie próbki osadów do badań przyjęcie i ustalenie terminu badań. Badania będą prowadzone w miarę potrzeb i zainteresowania Wykonawców nie dłużej niż do dnia poprzedzającego termin składania ofert. Terminy będą ustalane przez Zamawiającego na podstawie kolejności zgłoszeń Wykonawców, z zastrzeżeniem, że wyznaczony termin badania nie może być krótszy niż 2 dni od daty zgłoszenia Wykonawcy.

15. Przedstawiciele Wykonawcy obecni podczas badań muszą posiadać w tym zakresie pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy podczas ww. badań.

16. Oferowany flokulant musi zapewnić osiągnięcie w odwadnianym osadzie przefermentowanym minimalnego średniego stężenia 16,0 % suchej masy osadu przy maksymalnej dawce flokulantu 13 kg/Mg s.m.

Obowiązki wykonawcy związane z realizacją zamówienia określone zostały w załączonych do SWZ projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 4 do SWZ.

Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium oceny ofert:

Cena za realizację zamówienia z wagą 100%, w którym punkty będą przyznawane wg następującego wzoru:

$P = NC/BC \times 100$ , gdzie

P - Liczba punktów uzyskana przez ocenianą ofertę;

NC - najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych;

BC - cena brutto oferty badanej;

100 - wskaźnik stały.

### 3.5) Kod waluty: PLN

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2023-03-14 09:00

### 3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem zapisów art. 393 ust. 4 ustawy Pzp.

b) art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp,

1a. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 129 ze zm.). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie,

stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał minimum jedną dostawę flokulantu kationowego do odwadniania osadów ściekowych, w postaci proszku w ilości co najmniej 3750 kg.

Zamawiający uzna warunek za spełniony również jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał całkowicie minimum jedną dostawę flokulantu kationowego polegającą na częściowym/ okresowym dostarczaniu flokulantu odbiorcy, pod warunkiem, że łączna ilość dostarczonego flokulantu wynosiła co najmniej 3750 kg.

Zamawiający uzna warunek za spełniony również jeżeli Wykonawca wykaże, że na dzień składania ofert wykonuje dostawę flokulantu kationowego polegającą na częściowym/ okresowym dostarczaniu flokulantu odbiorcy, pod warunkiem, że łączna ilość dostarczonego flokulantu na dzień składania ofert wynosiła co najmniej 3750 kg.

Zamawiający wymaga aby spełnienie ww. warunku było wykazywane przez pojedynczy podmiot tj. Wykonawcę w przypadku samodzielnego składania oferty, członka konsorcjum lub przez podmiot trzeci na którego zasobach Wykonawca będzie polegał. Zamawiający nie dopuszcza łączenia przedmiotowego potencjału między Wykonawcą i podmiot trzeci. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać dostawę (zakres, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył).

Szczegółowy opis podstaw wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu przedstawiono w rozdz. XVI SWZ.

Informację o podmiotowych środkach dowodowych zawarto w rozdziale XVII SWZ.

## SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

1. Dokumenty zamówienia, w tym SWZ opublikowane są na platformie zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings>, na platformie tej zamieszczane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności elektronicznie i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy zakupowej. Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym podpisem elektronicznym – zgodnie z rozdz. VI ust. 2 SWZ. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie się komunikował z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarte są w rozdziałach VI i VII SWZ. Opis sposobu przygotowania oferty zawarty został w rozdziale XI SWZ.