



RO.271.7.2022

Zblewo, 12.04.2022 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w Zblewie w ramach zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00110692/01 z dnia 2022-04-05)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

1. Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych? Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli?

Odp: jeden optymalizatorrr do 1 panela.

2. Prosimy o potwierdzenie, że czynności związane z wymianą licznika na dwukierunkowy przez OSD - jako niezależne od Wykonawcy - nie będą miały znaczenia dla prawidłowego odbioru robót?

Odp: odbiór nastąpi po wymianie licznika.

3. Czy Zamawiający wymaga wykonania instalacji odgromowej dla instalacji?

Odp: Tak.

4. Czy Zamawiający wymaga montażu oddzielnego PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej?

Odp: Nie.

5. Czy obiekty wskazane do montażu instalacji fotowoltaicznej, objęte jest są jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej ? Jeśli tak to jakiej ?"

Odp: Nie

6. Czy dopuszczalne jest zastosowanie paneli PV o innej mocy?

W jakim zakresie Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji wobec opisu przedmiotu zamówienia?

Odp: Tak.

8. Zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji, prosimy o wskazanie istotnych parametrów urządzeń w formie tabeli, wraz z możliwymi odstępstwami od tych wartości, która pozwoli wykonawcy na dobranie rozwiązania równoważnego, tj. rozwiązania spełniającego wymagane właściwości funkcjonalne i jakościowe, ale będącego produktem różnym od referencyjnego.

Odp. Parametry określa PFU.

9. Czy Zamawiający wymaga wykonania ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej?

Odp: Nie.

10. Czy Zamawiający wymaga wykonania oświetlenia, lub monitoringu wizyjnego instalacji fotowoltaicznej?

Odp: Nie.

11. Prosimy o wskazanie miejsca instalacji rozdzielni głównej do której ma być podłączona instalacja PV.

Odp: Rozdzielnia SZR.

12. Czy na przewidywalnej trasie ułożenia kabla AC występują przeszkody architektoniczne, inne trasy kablowe, sieci mediów itp.

Odp: Tak.

13. Czy miejsce instalacji paneli jest wolne od zacienień spowodowanych drzewami, krzewami itp.? Jeżeli nie, czy zamówienie obejmuje usunięcie drzew, krzewów.

Czy Zamawiający uzyska stosowne pozwolenia we własnym zakresie?

Odp: Zamawiający usunie drzewa we własnym zakresie.

Z poważaniem


Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETAŃKI GMINY
Daniel Szpręga

Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) wykonawca
- 3) a/a AT