



Łódź, dnia 24 kwietnia 2024r.

**Nr sprawy: WZ-091-52/24, WZ-090-10/24.**

**OFERENCI BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

**Dotyczy postępowania na: „Modernizację budynku magazynowania gazów i remont pomieszczeń socjalnych na terenie Zakładu Eksploatacji Autobusów nr 2 w Łodzi przy ul. Nowe Sady nr 15”, nr sprawy: WZ-091-52/24, WZ-090-10/24.**

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, NIP: 725-000-56-28, REGON: 470040290, kapitał zakładowy w wysokości: 698 765 967,00 zł - jako Zamawiający w ww. postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego, z zachowaniem przepisów kodeksu cywilnego - przedstawia poniżej treść pytania dotyczącego Zapytania ofertowego wraz z odpowiedzią,

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o informację jaka ilość i jaki rodzaj gazów będzie przechowywany w modernizowanym budynku. Informacja ta będzie potrzebna do prawidłowych wyliczeń kosztów remontu.

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, iż w modernizowanym budynku będą składowane butle w ilościach i rodzajach gazów zgodnie z poniższym:

1. Tlen techniczny – miejsce dla 4 butli pełnych,
2. Acetylen – miejsce dla 4 butli pełnych,
3. Argon techniczny – miejsce dla 4 butli pełnych,
4. Azot suchy – miejsce dla 4 butli pełnych,
5. Mieszanina gazów Argon+CO2 – miejsce dla 4 butli pełnych,
6. Propan-Butan 11kg - – miejsce dla 4 butli pełnych.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż w modernizowanym budynku ma być miejsce dla butli pustych.

W przypadku gdy rodzaj gazu nie może być magazynowany z innym, to należy stworzyć dla tych butli oddzielne pomieszczenia.

Z poważaniem,

PROKURENT  
MPK - Łódź Spółka z o.o.  
(1)  
Krzysztof Kamiński