



GMINA BRODNICA
87-300 Brodnica ul. Mazurska 13
tel. (0-56) 4941612, fax. (0-56) 4941640
sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

PPOŚI.271.5.2022.JK

Brodnica, dnia 1 kwietnia 2022 r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej i parkingu w miejscowości Szczuka”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) udostępniam treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami.

1. „Czy zamawiający wymaga wpłacenia wadium, jeśli tak to w jakiej kwocie.”

Zgodnie z zapisami pkt 6.4) ogłoszenia o zamówieniu a także rozdziałem XVI SWZ Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

2. „W kosztorysie widnieje " Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/ " natomiast w opisie projektu budowlanego " Waga: 17,01 kg /mb" Przyjąć jako prawidłowe dla barier wskazanych przez Zamawiającego drugą wartość .”

Do wyceny należy przyjąć opis barier w brzmieniu określonym w przedmiarze robót.

3. „Czy Zamawiający dopuszcza bariery wbijane a nie betonowane.”

Zamawiający dopuszcza bariery wbijane.

/-/ Justyna Klimowska
Sekretarz Gminy Brodnica