

Świebodzin, 2018.12.04

URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZINIE  
ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin  
Centrala tel. 0 68 4750 880 / wew. 910  
Regon: 000525091, NIP: 9271850790

Usługi Inżynierskie  
Marcin Marchlewski  
ul. Partyzancka 9b  
66-200 Świebodzin

Znak: GKiM.6331.62.2018.MK

**Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego.**

Po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 30.11.2018 r. przez Pana Marcina Marchlewskiego Usługi Inżynierskie działającego na podstawie upoważnienia inwestora Szkoła Podstawowa Nr 2 w Świebodzinie w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej odprowadzenia wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej z działki o nr ewid. 294/6 położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 2 przy Parku Chopina informuję, że uzgadniam **przedłożoną dokumentację projektową.**

W załączeniu:

1. Projekt budowlany – 1 egz.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

BURMISTRZ  
  
Tomasz Stelicki

URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZINIE  
ul. Rynekowa 2, 66-200 Świebodzin  
Centrala tel. 0 68 4750 880 / wew. 910  
Regon: 000525091, NIP: 9271850790

Usługi Inżynierskie  
Marcin Marschlewski  
ul. Partyzancka 9b  
66-200 Świebodzin

Znak: GKiM.6331.40.2018.MK

**Dotyczy: wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych.**

W nawiązaniu do otrzymanego wniosku w sprawie wydania warunków technicznych na wykonanie przyłącza odprowadzającego wody opadowe do miejskiej kanalizacji deszczowej z działki nr 294/6 zlokalizowanej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 2 przy Park Chopina poniżej przedstawiam warunki, jakie należy spełnić w celu odprowadzenia tych wód:

1. Wody deszczowe z połaci dachowych istniejącego budynku oświaty oraz powierzchni terenu o trwałej nawierzchni – place należy odprowadzić do miejskiej kanalizacji deszczowej kd600 poprzez istniejącą studnię rewizyjną oznaczoną jako **Sd** zlokalizowana na działce nr 300/18 (oznaczona na mapie kolorem zielonym). Rzędna włączenia 75.82.
2. Dozwolony bezpośredni zrzut wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej wynosi  $Q = 33,15 \text{ dm}^3/\text{s}$ .
3. **Teren i wykonanie podłączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej podlega odbiorowi technicznemu w obecności przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.**
4. Wykonane przyłącze należy zinwentaryzować geodezyjne i uzyskać z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapę powykonawczą z zinwentaryzowanym przyłączem, a operat pomiarowy przekazać do Urzędu Miejskiego.
5. W przypadku stwierdzenia samowolnego podłączenia się do sieci będącej własnością Gminy odbiory wód opadowych i roztopowych zostaną wstrzymane, a sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.
6. Integralną częścią powyższych warunków jest załączona mapa sytuacyjno-wysokościowa.
7. Zajmujący pas drogowy dróg gminnych lub teren gminny, w terminie 14 dni przed planowanym zajęciem, zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia Burmistrza Świebodzina na zajęcie pasa drogowego lub terenu gminnego.
8. W przypadku kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, trasę projektowanego uzbrojenia, należy uzgodnić z właścicielem urządzenia.
9. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej ponosi inwestor. Po wybudowaniu przyłącza pozostaje na majątku i w eksploatacji inwestora.
10. **Po uzyskaniu warunków technicznych, należy wykonać projekt przyłącza i uzgodnić dokumentację w tutejszym Urzędzie Miejskim. Do wniosku należy załączyć 2 egzemplarze Projektu Budowlanego inwestycji.**
11. Niniejsze warunki techniczne i ogólne tracą ważność po upływie jednego roku od daty ich wydania.

Załącznik:

1. Mapa zasadnicza 1:500 – 1 egz.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

  
mgr inż. Krzysztof Tomalak  
Z-CIA BURMISTRZA