Profil ODC. 1

Podziałka 1:100/100



P.p.=75,00

Punkt	G1	1NN, gł.osi=0,60	wA100, gł.osi=1,50	Z1	ks200, rz.osi=85,11	DN800, rz.osi=86,20	z1a	G2
Ho	Ho=1,00			Ho=2,01			Ho=2,01	Ho=1,07
Rzędna istniejącego terenu	87,30			87,30		87,30	87,30	87,30
Rzędna projektowanego terenu	87,38			87,38			87,38	87,38
Zagłęb. osi względem terenu proj.	1,00			2,01		2,01	2,01	1,07
Rzędna osi proj. rurociągu	86,38			85,37		85,37	85,37	86,31
Długość odcinka	6,3			4,8 (3,4)		(1,4)	1,7	
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=6,3 i=160 ‰			L=4,8 i=0 ‰			L=1,7 i=570 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz63PE100 RC SDR11							
Hektometr i odległości	0	1,8	5,6	6,3	7,7	9,7	11,1	12,8

Profil ODC. 2

Podziałka 1:100/100



P.p.=75,00

Punkt	G1		Z1	1t, gł.osi=0,70	Z2	wA100, gł.osi=1,50	1t, gł.osi=0,70	Z3	wA100, gł.osi=1,50	Z4	wA100, gł.osi=1,50	G2
Ho	Ho=1,00		Ho=1,00		Ho=1,00			Ho=1,00		Ho=1,00		Ho=1,00
Rzędna istniejącego terenu	87,40	87,40	87,40		87,15			87,10		87,10		87,30
Rzędna projektowanego terenu	87,45		87,25		87,19			87,11		87,09		87,09
Zagłęb. osi względem terenu proj.	1,00	1,00	1,00		1,00			1,00		1,00		1,00
Rzędna osi proj. rurociągu	86,45	86,28	86,25		86,19			86,11		86,09		86,09
Długość odcinka	9,2 (7,9)	(1,3)	5,7		6,8			4,2		2,0		
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=9,2 i=22 ‰		L=5,7 i=10 ‰		L=6,8 i=12 ‰			L=4,2 i=5 ‰		L=2,0 i=0 ‰		
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz90PE100 RC SDR11											
Hektometr i odległości	0	7,9	9,2	12,7	14,9	17,5	20,3	21,7	22,8	25,9	26,8	27,9

Profil ODC. 3

Podziałka 1:100/250



P.p.=75,00

Punkt	G1	Z1	4t, gł.osi=0,70	wA100, gł.osi=1,50	Z2	1t, gł.osi=0,70	Z3	G2
Ho	Ho=1,00	Ho=1,00			Ho=1,00		Ho=1,00	Ho=1,00
Rzędna istniejącego terenu	87,30	87,30		87,46	87,50		87,65	87,70
Rzędna projektowanego terenu	87,37	87,37			87,51		87,66	87,66
Zagłęb. osi względem terenu proj.	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
Rzędna osi proj. rurociągu	86,37	86,37		86,48	86,51		86,66	86,66
Długość odcinka	4,6	21,3 (16,9)		(4,4)	20,3 (19,9)		1,8 (0,4)	
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=4,6 i=0 ‰	L=41,6 i=7 ‰					L=1,8 i=0 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz90PE100 RC SDR11							
Hektometr i odległości	0	4,6	16,6	20,7	25,9	43,4	46,2	47,9

SMP projektanci

SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Głuchowska 1
60-101 Poznań
www.smp.poznan.pl
e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:	Miasto i Gmina Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk		
Nazwa inwestycji:	Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie		
Branża:	GAZOWA	Stadium dokumentacji:	PAB/PT
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpis
Projektant	inż. Agnieszka Rak	SLK/1159/PWOS/06 specjalność instalacyjna	
Opracowała	mgr inż. Paweł Noga		
Sprawdzający	mgr inż. Agnieszka Bosacka	137/PW/2002 specjalność instalacyjna	
Tytuł rysunku:	Profil podłużny	Nr	3
Nr umowy: IGK.7013.14.2022	Data opracowania: 03/2024	Skala:1:100/100/250	