



	POŻAROWY GŁOŚNIK SUFITOWY
	POŻAROWY GŁOŚNIK SUFITOWY ŁAZIENKOWY
	POŻAROWY GŁOŚNIK NAŚCIENNY
	POŻAROWY GŁOŚNIK TUBOWY
	MIKROFON TŁA ZAAWANSOWANY
	MIKROFON STRAŻAKA W OBUJOWIE
	ROZSZERZENIE MIKROFONU
	CENTRALA SYSTEMU DSO
	PRZEWÓD HTKSH 1x2x1.4mm PH90
	PRZEWÓD FO Multimode FOC-2-SLT-HFFR PH120/E30-E60
	PRZEWÓD HTKShelw 1x2x1.4mm PH90
	PRZEWÓD HDGs 2x2.5 mm2 PH90
	PRZEWÓD HDGs(zn)-W FE180 PH90/E30-E90 3x1.5mm2 max. 400m

INWESTOR	KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II UL. PRĄDNIKA 80 31-202 KRAKÓW	PROJEKTOWAŁ	W.BAJOWSKI	
OBIEKT	KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II BUDYNEK M-V CZERWONA	SPRAWDZIŁ	P.SOUKA	
TEMAT	PROJEKT DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO	NR PROJEKTU	DATA	NR RYSUNKU
RYSUNEK	DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY RZUT 5 PIĘTRA	02/DSO/2023	12.2023	CZ.8
Centrum Ochrony Przeciwpożarowej i Antywfamianiowej "KRAK-POŻ" Sp. z o.o.				

