

Elbląg, dnia 28.06.2021 r.

DR/RG.271.04.4.2021

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego DR/RG.271.04.2021 w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Piona i miejscowości Przezmark wraz z budową kanalizacji deszczowej – Etap I

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

W związku z wnioskiem Wykonawcy, który wpłynął do Zamawiającego dnia 28.06.2021r. i dotyczył wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia /zwanej dalej SWZ/ sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego DR/RG.271.04.2021 w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Piona i miejscowości Przezmark wraz z budową kanalizacji deszczowej – Etap I, Wójt Gminy Elbląg działając zgodnie z art. 284 ust. 4 i ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) /zwanej dalej Pzp/ przekazuje treść pytania i udziela wyjaśnień w sposób następujący:

Pytanie nr 1

„Wg kosztorysu ofertowego wylot kanalizacji należy wykonać z kamienia: poz. 26 kosztorysu: „Obudowy wylotów kolektorów o śr. 40 cm z kamienia” natomiast wg projektu: rysunek nr 12 - wylot kolektora fi 400 należy wykonać wg KPED 02.16. z progiem i kratą zabezpieczającą. Prosimy o jednoznaczne określenie jak powinien być wykonany wylot”.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Wylot kolektora fi 400 należy wykonać wg KPED 02.16. z progiem i kratą zabezpieczającą.

Z up. WÓJTA

Roman Pawłowski
ZASTĘPCA WÓJTA