



Znak postępowania: RGK.271.11.2023

Mała Wieś; dnia 06 czerwca 2023 r.

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 3**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem realizacja zadania pn. „**Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mała Wieś**”

**Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonego postępowania.**

### **Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający wymaga wykonania nowej obudowy typu „LANGE” zarówno dla istniejących jak i dla nowych studni głębinowych?

### **Odpowiedź na pytanie nr 13**

Zamawiający informuje, że wymaga wykonania nowej obudowy typu „LANGE” zarówno dla istniejących jak i dla nowych studni głębinowych.

### **Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający dopuści zmianę metody wiercenia studni głębinowej?

### **Odpowiedź na pytanie nr 14**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany metody wiercenia studni głębinowej.

### **Pytanie nr 15**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy termoizolacja ścian parteru ma być wykonana ze styroduru XPS, czyli wg. przekroju C-C rys. nr 4, ewentualnie czy można zastosować w tym miejscu styropian EPS?

### **Odpowiedź na pytanie nr 15**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie styropianu EPS zamiast XPS.

**Przedmiotowe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.**

**Udzielone wyjaśnienia do treści SWZ są obowiązujące od dnia upublicznienia powyższego pisma i nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.**



Rzeczpospolita  
Polska



**Udzielone wyjaśnienia do treści SWZ opublikowano na platformie zakupowej (stronie internetowej prowadzonego postępowania) jako komunikat publiczny.**

**WÓJT GMINY**

*/-/ Zygmunt Grzegorz Wojnarowski*