


| zestawienie stolarki | | | |
|---|---|---|---|
| OZNACZENIE | D1 | D2 | Dz1 |
| RODZAJ | drzwi stalowe, wew. pełne, EI30 | drzwi stalowe, wew. pełne, EI30 | drzwi zew. stalowe, pełne ocieplone, dwuskrzydłowe, EI30 |
| WYMIAR OŚCIEŻY | 80x90 | 170x100 | 180x206 |
| WIDOK | | | |
| KIER. OTWIERANIA | PRAWE | LEWE | PRAWO-LEWO |
| ILOŚĆ | 1 | 1 | 1 |

UWAGA:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA STOLARKI POBRAĆ WYMIARY Z NATURY.
- Stolarka okienna i drzwiowa montowana w obiekcie musi posiadać "Certyfikat zgodności" lub "Świadectwo badań" wystawione przez akredytowane laboratorium budowlane potwierdzające parametry techniczno-termiczne montowanej stolarki.
- Obróbkę ościeży wykonać z użyciem masy tynkarskiej cem-wap. Nie dopuszcza się obróbki ościeży z użyciem płyt gipsowo-kartonowych

LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY PROJEKTOWANE
- ZAMUROWANIE W KLASIE EI240, O GR.36 CM Z BLOCZKÓW BET. KOMÓRKOWEGO
- ELEMENTY DO DEMONTAŻU
- ŚCIANY DO WYBURZENIA

K

KOTŁOWNIA
pow. kotłowni Fk=17,71 m2
wys. pom. Hk=2,53 m
kubatura V=44,81 m3

M

MAGAZYN OPAŁU
pow. magazynu Fm=32,77 m2
wys. pom. Hm=2,53 m
kubatura V=82,90 m3

Główne elementy kotłowni

1. Kocioł biomasowy na pelet Q=110kW
2. Silos workowy ładowany pneumatycznie o pojemności min. 6,5 t, o wym. max 2,6x2,1x2,4 (LxBxH)
3. Zbiornik akumulacyjny z izolacją 2000 dm3
4. Podgrzewacz c.w.u. V=500 l
5. Naczynie wzbiorcze c.w.u Vu=33 l
6. Naczynie wzbiorcze c.o. Vu=80 l

Uwagi

1. Zapewnić odpowiedniej wielkości otwory do transportu oraz wentylacji nawiewnej i wywiewnej.
2. Zaleca się włączenie do komina pod kątem 45 stopni.
3. Czopuch zaizolować termicznie.

Dane techniczne:

- rodzaj paliwa: pelet, zrębki, brykiet
- średnia gęstość paliwa 250 kg/kbm

UWAGI:

1. zamurować wskazane otwory drzwiowe,
2. rozebrać istniejący zsyp opału, otwór zsypowy powiększyć w celu osadzenia nowych drzwi wejściowych, uprzednio prewncyjnie podstemplować strop, zamontować nową bramę stalową, ocieploną
3. okno w pom. 04 wymienić na naświetle stałe (FIX) w klasie EI30,
4. wymienić pozostałe drzwi w klasie EI30
5. wykonać nowe schody zewnętrzne wejściowe do kotłowni,
6. ściany zejścia wykonać z prefabrykowanych elementów ścian oporowych dla naziomu q=16,7 kN/m2
7. w podeście wejściowym osadzić studnię chłonnną
8. przepusty instalacyjne uszczelnić p.poż. w klasie Ei120

Inwestor

GMINA KWILCZ
UL. WYSZYŃSKIEGO 23
64 – 420 KWILCZ

Jednostka Projektowa

ART termo
Art Termo Jarosław Nagły
ul. Iglasta 6
64-100 Leszno

| Projektant: | Podpis |
|---|---|
| mgr inż. Krzysztof Ratajczak upr. bud. 239/72/Pw do projektowania bez ograniczeń w spec. konstr.-inżynieryjnej | |
| Sprawdził: | |
| mgr inż. arch. Tadeusz Tyfka upr. bud. NN-8345/474/81 do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej | |

Opracowanie:

PROJEKT BUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

Nazwa inwestycji

REMONT KOTŁOWNI STAŁOPALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUBOSZU, GM. KWILCZ

Adres inwestycji:

64-423 LUBOSZ, UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 1
301402_2.0009.121/4

Stadium

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Branża

BUDOWLANA

Tytuł rysunku

REMONT OGÓLNOBUDOWLANY POMIESZCZENIA KOTŁOWNI

| Nr rysunku: | B-1 |
|---|---|
| Skala: | 1:50 |
| Data: | 22.04.2024 r. |

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)