

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny bezwzględnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.			
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	147/16	data: 06.11.2022	Podpis: Stanisław Gdaniński
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Urząd Geodezyjny Zbigniew Celej		
Wykonawca prac geodezyjnych	Urząd Geodezyjny Zbigniew Celej		
Nr oraz data sporządzenia dokumentu	Nr 6640.3211.2022 z 04-09-2022		
Zawierającego wyniki pomiarów i wyznaczenia	Urząd Geodezyjny Zbigniew Celej		
Inne i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Urząd Geodezyjny Zbigniew Celej		

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

określająca pod względem syt.-wys. i uzbiorzenia podziemnego terenu na dzień 04-09-2022

SKALA 1:500

Gmina: 221309-5, Skarszewy
Obreń: 0017, Szczodrowo
Działka: 126/1, 147/42
Km.: 6.215.23.20.2.3.6.215.23.20.2.2; 6.215.23.20.2.1
KERG: GG-II.6640.3215.2022

Opracował: Upr. geodezyjny, pomiar
Mariusz Celej
Zbigniew Celej
83-206 Kiszczewo 36
syl.-wys. 146.1 i 146.2
NIP 592-105-14-14, Reg. 190777876


Usługi Geodezyjne
Zbigniew Celej
83-206 Kiszczewo 36
syl.-wys. 146.1 i 146.2
NIP 592-105-14-14, Reg. 190777876

UWAGA: Nie wyklucza się istnienia urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji, o których brak jest danych w brzożach.

Mapa została wykonana bez ustalenia obciążen służebnościami gruntowymi

Powierdzam za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych w zakresie znaków, symboli, treści oraz skali.

Trasę wyznaczyć przez uprzątnię geodezję. Wszystkie wymiary i domniemy sprządnę na etapie realizacji inwestycji. Zmiany kierunku zabezpieczyć blokami oporowymi. Wszystkie przewody zabezpieczyć rurami ochronnymi typu "AROT". Zasłany, hydranty zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Całość robót wykonać zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. W miejscach występowania urobionia prace wykonać ręcznie.



OZNACZENIA

proj. wodociąg o średnicy Ø90 PE

proj. rura chroma do zabezpieczenia kabli: L=3,0m

proj. węży wodociągowe

proj. hydrant podziemny Hp80

Długości przewodu zmierzono między węzłami W.

BIURO PROJEKTÓW SANITARNYCH

mgr inż. Łukasz Pruszek

Tłuszcz 378, 63-209 Gódko

tel. 516 016 918

e-mail: lukasz.pruszek@interia.pl

Przebieg granic:

Projekt zagospodarowania terenu.

październik 2022

1500

1

opracował: mgr inż. Łukasz Pruszek

przygotował: mgr inż. Łukasz Pruszek

uprządnę, w: POK0103P-00006

sprawdził: mgr inż. Adam Szymborski

uprządnę, w: POK0223P-000011