



BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCIERZYNA

WIZP.271.24.2.2023

Kościerzyna, dnia 23.11.2023r.

.....
.....
.....

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych: ulicy C.K.Norwida i S.Wyspiańskiego w Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania, na które udziela odpowiedzi:

1. Dot. ul. Norwida i Wyspiańskiego - Proszę o podanie okresu pielęgnacji dla zieleni.
W ofercie przyjąć humusowanie gr. 10 cm i wykonanie trawników zgodnie z przedmiarami. Pielęgnacja zieleni do dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
2. Dot. ul. Norwida - Proszę o załączenie ST dla warstwy wiążącej AC16W, w załączonej dokumentacji jest dla AC11W.
Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania zamieszcza ST dla warstwy wiążącej AC16W.
3. Dot. ul. Norwida - Zgodnie z opisem technicznym pkt.8 nawierzchnię miejsc postojowych należy wykonać z kostki betonowej koloru szarego, a wg przekrojów konstrukcyjnych (rys.4) z kostki koloru grafitowego. Proszę o wskazanie koloru kostki.
Nawierzchnię parkingów należy wykonać z kostki betonowej koloru szarego, linie dzielące miejsca postojowe wykonać z kostki koloru grafitowego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zjazdy z ul. Norwida wykonać z kostki betonowej koloru szarego.
4. Dot. ul. Norwida - Zgodnie z opisem technicznym pkt.8 warstwę podbudowy pod zjazdy należy wykonać z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30, natomiast wg przekrojów konstrukcyjnych (rys.4) z mieszanki C90/3. Proszę o określenie rodzaju mieszanki.
Podbudowę zjazdów należy wykonać z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30.
5. Dot. ul. Norwida - Zgodnie z opisem technicznym pkt.8 warstwę podbudowy pod chodnik należy wykonać z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30, natomiast wg przekrojów konstrukcyjnych (rys.4) z mieszanki C90/3. Proszę o określenie rodzaju mieszanki.
Podbudowę chodnika należy wykonać z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30.



BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCierzyna

6. Dot. ul. Wyspiańskiego - Proszę o podanie koloru nawierzchni z kostki betonowej.
Nawierzchnię zjazdów i miejsc postojowych należy wykonać z kostki betonowej koloru szarego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w poz. 20 przedmiaru do oferty należy przyjąć ilość 466 m².
7. Dot. ul. Wyspiańskiego - Proszę o wskazanie na rysunku nr 1 miejsc umocnienia skarp płytami ażurowymi typu MEBA.
Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania zamieszcza rysunek z zaznaczoną lokalizacją umocnienia skarp płytami ażurowymi typu MEBA (rys. 1a.).

BURMISTRZA MIASTA
Majewski
Michał Majewski