



## Gmina Dąbrowa Białostocka

ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka  
tel. (85) 71 21 100 do 103, fax.(85) 71 21 017  
www.dabrowa-bial.pl, e-mail: dabrowab@beep.pl

---

Dąbrowa Białostocka, 24 czerwca 2024 r.

**BRG. 271.40.2024**  
**ID postępowania – 939459**

**Wykonawcy**  
**biorący udział w postępowaniu**  
**o udzieleniu zamówienia publicznego**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), zwanej dalej „ustawą Pzp” polegającego na przebudowie dróg na terenie gminy Dąbrowa Białostocka**

Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### **Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:**

#### **Pytanie nr 1**

Dotyczy ul. Wiatrakowej. Czy Zamawiający będzie wymagał wpięcia przepompowni ścieków do systemu monitoringu np. SCADA? Jeśli tak, to po czyjej stronie będzie koszt wpięcia?

#### **Odpowiedź nr 1**

*Zamawiający informuje, iż wymaga wpięcia przepompowni ścieków do systemu monitoringu. Koszt wpięcia leży po stronie Wykonawcy.*

**BURMISTRZ**

**mgr Artur Gajlewicz**

*Dokument podpisany elektronicznie*