



nr postępowania: ZP.262.1.2024

Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania)

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa wybranych wnętrz służących działalności kulturalnej w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – I Etap.

### INFORMACJA NR 1 WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Na podstawie art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

**Pytanie nr 1:** Czy drzwi do dźwigu windy mają posiadać klasę odporności ogniowej?

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. w pkt 13.7 tabeli zamieszczonej w Załączniku nr 1b do SWZ: Specyfikacja techniczna windy:

jest: Klasa odporności ogniowej drzwi: bezklasowe,

zmienia się na: Klasa odporności ogniowej drzwi: Na poziomie -1 drzwi w odporności EI30, na pozostałych poziomach – bezklasowe.

**Pytanie nr 2:** Gdzie ma się znajdować szafa sterowa od nowego dźwigu windy? Czy w maszynie w piwnicy, czy na ostatnim piętrze?

**Odpowiedź nr 2:** Szafa sterowa od nowego dźwigu windy ma się znajdować w maszynie w piwnicy.

**Pytanie nr 3:** Zwracamy uwagę, że w piwnicy przed drzwiami szybowymi znajduje się fragment ściany nośnej przez co nie spełniony jest aktualny warunek, mówiący o tym, że od zamkniętych drzwi do przeciwległej ściany musi być min 1,6 m. Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie ewentualne zmiany projektowe lub odstępstwa?

**Odpowiedź nr 3:** Wykonawca wycenia przedmiot zamówienia w oparciu o dokumenty zamówienia, w tym dokumentację projektową, zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wykonawca nie uwzględnia w wycenie ewentualnych zmian projektowych lub odstępstwa..

Zamawiający przekazuje w załączeniu:  
zmienioną SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WINDY (Załącznik nr 1b do SWZ)  
z uwzględnieniem ww. zmiany.

KANCLERZ

mgr Adam Walkiewicz