

**Pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ  
oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego  
27 czerwca 2023 roku**

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **Remont ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Leśnej 10 w Legionowie na terenie działki ew. nr 98 obr. 67 przy bloku 408**

Treść pytania przesłanego drogą elektroniczną 25 czerwca 2023 roku oraz udzielona odpowiedź:

**Pytanie 1:**

Czytając projekt i przedmiar mamy do wykonania 2 chodniki. Jeden jest w warstwie wzmocnionej podbudowa z stabilizacji i kruszywa, a drugi ma podbudowę tylko z samej pospółki ?? Moim zdaniem jest to konstrukcja za słaba, aby wytrzymała 5 lat gwarancji. Czy jest możliwość zamiany pospółki na stabilizację 2.5 Mpa o gr. 10 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w ramach wykonania remontu ciągu pieszo-jezdnego wzmocnioną konstrukcję przewidziano na części chodnika z uwagi na możliwość wjechania służb pod klatki schodowe, np. karetek pogotowia. Podbudowa z pospółki na pozostałym chodniku jest zgodna z dotychczas wykonywaną technologią dla tego typu inwestycji. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją.

**Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.**