



**BURMISTRZ  
NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO**

Nowy Dwór Gdański, 02.08.2024 r.

ZP.271.14.6.2024

***Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim”***

Zamawiający, Gmina Nowy Dwór Gdański, informuje o wpłynięciu wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim**”. Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm., zw. dalej ustawą PZP), udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Treść otrzymanych zapytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1:**

W odpowiedzi na pytanie nr 7 Zamawiający informuje, że należy wymienić grunt pod ciągi komunikacyjne max do 75 cm od góry projektowanej konstrukcji drogowej. Zgodnie z PT architektury rzędna góry nawierzchni drogowej jest usytuowana powyżej istniejącego terenu od 60 do 90 cm. Humus na tym obszarze w/g opracowania geologicznego zajmuje warstwę do 80 cm.

Wobec takiej sytuacji warstwę separacyjną z geowłókniny należy położyć na istniejącym gruncie czy należy wymienić grunt poniżej istniejącego terenu i w jakiej głębokości.

Projekt drogowy i odpowiedź na pytanie nr 7 przeczą stanowi rzeczywistemu terenu prosimy o dokładne sprecyzowanie zakresu prac przy robotach ziemnych.

Wartość tych prac to kilkaset tysięcy zł.

**Odpowiedź:**

Należy przewidzieć zdjęcie humusu do głębokości jego występowania, następnie ułożenie geowłókniny separacyjnej i uzupełnienie różnicy z materiałów mrozoodpornych o współczynniku filtracji  $k \geq 8$  m/dobę.

Wykonawca powinien traktować przedmiar robót przygotowany przez Zamawiającego, jako dokument informacyjny, z którego może korzystać, ale nie ma takiego obowiązku.

**Pytania i odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

Z poważaniem,

**Z up. Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego**

**inż. Rafał Kubacki**

**Zastępca Burmistrza**

*(dokument podpisany elektronicznie)*