



Nr sprawy 271.2.2022

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ z dnia 24.01.2022 r.

dot. przetargu pn. Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy:

- I. Dotyczą zakresu objętego decyzją Starosty Puckiego o pozwoleniu na budowę nr AB/LC-6740/1/18/J z dnia 11.01.20218 r. obejmującą budowę drogi rowerowej i drogi wewnętrznej z elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego oraz elementami architektury oraz decyzją Wojewody Pomorskiego o pozwoleniu na budowę nr 291/2017/BD z dnia 14.12.2017 r. obejmującej: budowę drogi rowerowej z elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego oraz z elementami malej architektury w Jastarni.

1. Pytanie:

Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza zastosowanie muru oporowego jako elementy prefabrykowane – mury oporowe typu „T” ?

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie muru oporowego prefabrykowanego.

2. Pytanie:

Prosimy o udostępnienie rysunku (lub podanie ilości) gdzie podane są dokładne wys. muru oporowego na poszczególnych odcinkach. Zgodnie z rys. poz. 1.0 mur oporowy, wys. muru wynosi 2,15m. Tymczasem opis, i przekroje drogi wskazują na różne wysokości muru. Zamawiający ma obowiązek przekazania dokumentacji pełnej i rzetelnej w taki sposób aby Wykonawca mógł dokładnie określić zakres prac bez konieczności domyślna się.

Odpowiedź:

Stosując mury oporowe prefabrykowane, należy przyjąć ich wysokość według profilu podłużnego i przekrojów poprzecznych. Głębokość posadowienia poniżej dolnego naziomu należy przyjąć równą 0,6 wysokości muru oporowego.

3. Pytanie:

Zgodnie z przekrojami branży drogowej na murze oporowym należy zamontować wygradzenie. Prosimy o podanie parametrów technicznych, kolorystyki, rys. poglądowego i udostępnienie SST.

Odpowiedź:

Należy zastosować barierki gęstożebrowe U-11a w kolorze żółtym.

4. Pytanie:

Proszę o podanie szczegółów technicznych/rys. szczegółowego MSOP.

5. Pytanie:

Proszę o udostępnienie SST dla: muru oporowego, MSOP.

Odpowiedź do pyt. 4 i 5:

Zamawiający udostępni SST dla MSOP.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.bip.jastarnia.pl. oraz na platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/jastarnia> wyjaśnienia oraz SST dla MSOP.

Kierownik Zamawiającego
Tyberiusz Narkowicz