



UWAGI:

- Trasy poszczególnych instalacji należy rozpatrywać razem z pozostałymi opracowaniami branżowymi.
- Wszystkie wymiary i otworowanie należy sprawdzić na budowie.
- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, załącznikami do projektu i innymi opracowaniami branżowymi.
- Wszystkie podwieszenie i podparcie Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienie z projektantem branży konstrukcyjnej oraz inwestorem.
- Instalacje klimatyzacyjne należy zmontować zgodnie z niniejszą dokumentacją.
- Całość robót wykonawca zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych", COBERT Instal, zeszyt 5, "Zasadami regulacji i warunkami odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych".
- Należy zapewnić dostęp w postaci rewizji do wszystkich elementów wymagających okresowego przeglądu i kontroli.
- Szczegółową lokalizację urządzeń instalacyjnych mających wpływ na estetykę obiektu oraz wynikających z wymogów aranżacyjnych należy wyznaczyć zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie architektury wnętrza.
- Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia powinny odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i dbp (posiadając odpowiednie atesty i aprobaty).
- W przypadku wystąpienia kolizji z konstrukcją budynku lub innymi instalacjami należy rozwiązać je bezpośrednio na budowie.
- Wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego.
- Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną autorów projektu i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukcować bez pisemnej zgody autorów.
- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i specyfikacjami.

UWAGA! Wskazano lokalizację istniejących pionów kanalizacyjnych była podana przez Inwestora i jest orientacyjna. Przed montażem urządzeń należy weryfikować lokalizację pionów i w razie stwierdzenia rozbieżności lub wystąpienia innych pionów, niż przedstawione w dokumentacji, należy uzgodnić z Inwestorem możliwość wpięcia do nich skroplin z projektowanych jednostek klimatyzacyjnych.

| | | | |
|---|--|------------------------------------|--|
| ZADANIE: PROJEKT WYKONAWCZY | | ZADANIE: PROJEKT WYKONAWCZY | |
| INWESTOR: URZĄD GMINY W OLIMIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 55-200 Olkusz | | BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE | |
| OPRACOWANIE: dł. inż. Maciej Stajczyk, mgr inż. Arkadiusz Bokato | | FORMAT: A3 (300x420mm) | |
| TYTUŁ PRZEDMIOTU: RZUT PAPIERU INSTALACJA KLIMATYZACJI I SKROPLIN | | SKALA: 1:50 DATA: 05.2021 | |