


Schemat rozdzielnicy R



Istniejącą rozdzielnicę RG budynku
rozbudować o zabezpie. typu R303
oraz podlicznik energii elektr. (3faz.)

| NR OBWODU | RG/R | OPP | KN | R/1 | R/2 | R/3 | R/4 | R/5 | R/6 | R/7 | R/8 | R/9 | R/10 | R/11 | R/12 |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| NAZWA OBWODU | Zasilanie | Ochrona przeciwprzepięciowa | Kontrola napięcia | Oświetlenie | Oświetlenie ewak. | Oświetlenie ewakuacyjne/ zewnętrzne | Gniazda 230V – ogólne | Gniazda 230V – ogólne | Rezerwa | Gniazda 230V – ogólne | Gniazda 230V – ogólne | Gniazda 230V – ogólne | podgrzewacz przepływowy | Gniazdo 3-faz – ogólne | Gniazdo 3-faz – brama garażowa – |
| Typ kabla/przewodu przekrój | YDY 5x10mm ² | | | YDY 3x1,5mm ² | YDY 3x1,5mm ² | YDY 3x1,5mm ² | YDY 3x2,5mm ² | YDY 3x2,5mm ² | | YDY 3x2,5mm ² | YDY 3x2,5mm ² | YDY 3x2,5mm ² | YDY 3x2,5mm ² | YDY 5x2,5mm ² | YDY 5x2,5mm ² |
| MOC [kW] | 15,8 kW 7,9 kW | | | 850W | 50W | 120W | 1200W | 1200W | | 1200W | 1200W | 300W | 3500W | 6000W | 370W |

UWAGA:

Schemat rozdzielnic skoordynować na etapie wykonawstwa z DTR oraz wytycznymi dostawcy urządzeń
Obudowa rozdzielnic z 20% zapasem/rezerwą

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| Pracownia Architektoniczna s.c. | | | SKALA: |
| SCHEMAT ROZDZIELNICY R | | | 1:100 |
| OBIEKT: | DOBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO - - BAZY TECHNICZNO SOCJALNEJ OSP | | |
| LOKALIZACJA: | działka nr 106, obręb Dąbrówka, gmina Starogard Gdański | | |
| PROJEKTANT: | IMIE I NAZWISKO | NR UPR. | PODPIS: |
| | mgr inż. Mirosław Bukowski | 46/Gd/2002 | |
| BRANŻA: ELEKTR. | FAZA: PROJ. BUD. | DATA: STAROGARD GD. 2021R. | NR RYSUNKU E2 |