

Toruń, 03 marca 2022 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

INFORMACJA W ZAKRESIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ

DO PYTAŃ WNIESIONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU
ZAREJESTROWANYM POD NUMEREM REFERENCYJNYM - D/6/12WOG/2022

na: Dostawę artykułów elektrycznych i elektrotechnicznych w branży budowlanej.

Dot. części 4 oraz części 4 opcja

PYTANIE 1:

Cyt: Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści zaferowania lampy LED E27 12W 1500lm 3000K?

PROPOZYCJA ODPOWIEDZI 1:

Zamawiający dopuszcza zaferowania lampy LED E27 12W 1500lm 3000K.

PYTANIE 2:

Cyt: Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści zaferowanie lampy LED E40 80W 4000K 8000lm lub E40 75W 4000K 8500lm?

PROPOZYCJA ODPOWIEDZI 2:

Zamawiający wykreśla poz. 6 z SWZ.

PYTANIE 3:

Cyt: Poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści zaferowanie tub Led 9W 600mm 4000K 900lm?

PROPOZYCJA ODPOWIEDZI 3:

Zamawiający nie dopuszcza zaferowania tub Led 9W 600mm 4000K 900lm.

PYTANIE 4:

Cyt: Poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści zaferowanie tub Led 18W 1200mm 4000K 1800lm?

PROPOZYCJA ODPOWIEDZI 4:

Zamawiający nie dopuszcza zaferowania tub Led 18W 1200mm 4000K 1800lm.

PYTANIE 5:

Cyt: Poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści zaferowanie zamiennika lamp Osram o parametrach równoważnych?

PROPOZYCJA ODPOWIEDZI 5:

Zamawiający **dopuszcza** zaferowanie lamp o parametrach równoważnych, tzn. takich samych lub lepszych parametrach od opisanych w rozdziale IV, ust. 2, część 4, poz. 11.

PYTANIE 6:

Cyt: Poz. 12 – Proszę o podanie długości (78 lub 118 mm)?

PROPOZYCJA ODPOWIEDZI 6:

Zamawiający informuje, że żarnik halogenowy z poz. 12 winien mieć długość 118 mm.

PYTANIE 7:

Cyt: Zad 4 Poz. 6 – „Żarówka Led E40 70W strumień świetlny 7800lm, K 4000K, lp 65”. Opis przedmiotu zamówienia wskazuje na żarówkę Spectrum WOJ.+80727. Obecnie żarówka ta nie jest oferowana przez producenta. W przypadku podobnych produktów innych producentów występują niedobory na rynku, które powodują, że nie ma możliwości zagwarantowania dostępności w okresie związania umową.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie przedmiotowej pozycji z zapytania.

PROPOZYCJA ODPOWIEDZI 7:

Zamawiający wykreśla przedmiotową pozycję z SWZ.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu ale prowadzą do zmiany treści SWZ.

KOMENDANT

/-/ płk Grzegorz GOTOWICZ