

Nasz znak: CUW.PK.343.2.2024

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda”.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ – nr 3

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone w trybie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), w postępowaniu pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda”, na podstawie art. 284 ust. 2 Pzp udziela wyjaśnień treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie/wniosek 1:

W projekcie techniczno-budowlanym wskazano, że przepust w km 0+153 jest do rozbiórki. Według odpowiedzi na pytanie nr 11 z dnia 24.01.2024r. należy oczyścić i obrukować przepust. Proszę o potwierdzenie, że nie należy rozbierać przepustu, a tylko wykonać oczyszczenie obecnego przepustu zgodnie z odpowiedzią na pyt. 11.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia, że w Projekcie zagospodarowania terenu na rys. **PZT.01a** zaznaczono kolorem niebieskim wszystkie przepusty nowe do zamontowania. W km 0+153 brak takiego oznaczenia. Do wyceny ofertowej przyjąć zatem oczyszczenie i brukowanie wlotu tego przepustu. Analiza terenu z objazdu drogi z jesieni ubiegłego roku sugeruje, że może właściwym będzie (na etapie realizacji zadania) zmiana lokalizacji przepustu z km 0+013 w km 0+153 ze względu na zmiany ukształtowania terenów przyległych do pasa drogi (wykonane nasypy).

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.

Odpowiedzi udzielono w terminie ustawowym - nie zachodzą przesłanki art. 284 ust. 3 Pzp¹ dot. przedłużenia terminu składania ofert.

Przygotował pod względem merytorycznym: JS
Sprawdził pod wzg. formalnym: ID
Sekretarz zespołu

Przekazano / Udostępniono za pośrednictwem
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/874590>

¹ Art. 284 Pzp

ust. 2 „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacji, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacji.

ust. 3 „Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacji o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacji.”