



- LEGENDA:
- Żyrandol 5x60W
 - 4 - Oprawa oświetlenia awaryjnego 3W IP20 1h
 - 5 - Oprawa oświetlenia awaryjnego hydrantowa IP44 1h
 - Oprawa awaryjna kierunkowa 3W IP20 1h
 - Wyłącznik świecznikowy 10A p/t IP20
 - Puszka instalacyjna z zaciskami p/t IP20
 - Przewód YDYżo 3x1,5mm2

Uwaga:
- przewody w przestrzeniach łatwopalnych układać należy w uniepalnionych rurach z tworzywa sztucznego

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI "PARTER"	
Lp	NAZWA POMIESZCZENIA
21	SALA BANKIETOWA
22	SALA SPOTKAŃ I
23	SALA SPOTKAŃ II

Ściany istniejące -

Wentylacja grawitacyjna -

- Hydrant

 BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE architektura - konstrukcja - inżynieria ul. Mickiewicza 22a, 97 - 500 Radomsko tel./fax 44 683 59 25, tel. kom. 784 014 019 e - mail: drzazgarobert@gmail.com	Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - (DZ. U. Nr. 34/52 poz. 234). Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.		NR RYS. 2
	Projekt zamienny rozbudowy i przebudowy budynku Domu Ludowego w Łękawie , wraz z urządzeniami budowlanymi, gm. Belchatów nr ewid. gruntu 105/3, obręb 12 Kalisko - Kąsiej, 97-400 Belchatów		Data 05. 2022.
	NAZWA RYSUNKU		Skala 1 : 100
	RZUT PIĘTRA - instalacja oświetleniowa		elektryczna
BRANŻA ELEKTRYCZNA (projektował)	imie i nazwisko	(nr uprawnień)	podpis
	inż. Robert Kucharski	LOD/0622/PWOE/06	
	BRANŻA ELEKTRYCZNA (sprawdził)	inż. Franciszek Chojnacki	1/97