

EST/4011/19/2017

Legnica, dnia 27.08.2018r.

**BMT Polska sp. z o.o.**  
**ul. Mennicza 13**  
**50-057 Wrocław**

Dotyczy: projektu budowlanego przyłączy wod.-kan. dla obiektu - fontanna multimedialna w Parku Miejskim w Legnicy przy ul. Orła Białego, dz. nr 322, 333, 342/4 obręb Ochota.

W załączeniu przesyłamy 1 egz. zaopiniowanego pozytywnie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla obiektu - fontanna multimedialna w Parku Miejskim - z następującymi uwagami:

1. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych winna być realizowana zgodnie z przepisami prawa ogólnie obowiązującego.
2. Wpięcie projektowanego przyłącza wodociągowego Ø 63mm PE do sieci Ø 80mm żeliwo poprzez zamontowanie trójnika DN80/50 wraz z zabudową zasuw, umocowanie tabliczki informacyjnej dotyczącej zasuw oraz zamontowanie wodomierza o średnicy DN 40mm (po wykonaniu podejścia i podpisaniu umowy), wykona nieodpłatnie Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy z materiałów własnych – na pisemny wniosek Inwestora (formularz F-7.2.1/24 w załączeniu).
3. Zestaw wodomierzowy zamontować w projektowanej studni wodomierzowej zabudowanej na przyłączy wodociągowym zgodnie z dokumentacją projektową.
4. Armaturę zestawu wodomierzowego zamontować zgodnie instrukcją montażu producenta (zwłaszcza przewidzianego projektem zaworu typu BA) oraz zapewnić w studni wodomierzowej stały odpływ wód zrzutowych z instalacji.
5. Wpięcie projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø150mm kamionka do istniejącej studni zabudowanej na sieci kanalizacyjnej Ø 200mm kamionka w ul. Wodna/Mickiewicza, wykona Inwestor pod nadzorem służb eksploatacyjnych LPWiK S.A. – na pisemny wniosek Inwestora.
6. Granicą własności i eksploatacji przyłącza wodociągowego przez LPWiK S.A. będzie zasuwa kołnierzowa zabudowana na wpięcie przyłącza do sieci wodociągowej LPWiK S.A., natomiast miejscem wydania rzeczy będzie zawór z kurkiem spustowym za wodomierzem głównym. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych granicą własności i eksploatacji przyłącza będzie punkt wpięcia do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul. Wodna/Mickiewicza. Projektowana studzienka kanalizacyjna oznaczona symbolem S1 spełniać będzie rolę miejsca odbioru rzeczy (ścieków) oraz ewentualnego poboru próbek ścieków do ich analizy fizyczno – chemicznej.
7. Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne przed zasypaniem podlegają przeglądowi technicznemu oraz próbie szczelności zgodnie z Polską Normą PN-B-10725 z 1997r "budowa i badania przewodów wodociągowych" i PN-EN 1610: 2002 "budowa i badania przewodów kanalizacyjnych" na infiltrację wód gruntowych oraz eksfiltrację ścieków do gruntu - przy udziale przedstawicieli Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.
8. Po zakończeniu prac, uporządkowaniu terenu - zgłosić do odbioru technicznego końcowego celem dopuszczenia przyłączy do eksploatacji.

**Załączniki:**

- 1 egz. projektu budowlanego.
- 1 egz. "Wniosku o przegląd techniczny dopuszczenia do eksploatacji przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego" - formularz F-7.2.1/07.
- 1 egz. "Wniosku o wstawienie/zapłombowanie wodomierza oraz zawarcie umowy na dostawę wody/odbiór ścieków umowa docelowa/ plac budowy" - formularz 7.2.1/08.
- 1 egz. "Oświadczenie o celu zużycia wody" - formularz F-7.2.1/22
- 1 egz. "Zlecenie" - formularz F-7.2.1/24

**Otrzymują:**

- 1. Adresat + zał.
- 2. EST w/m +zał.
- Nr Sprawy: 23643
- NIK.TW


DYREKTOR  
ds. Eksploatacyjno-Technicznych  
Marta Dziuga












Przewody wodociągowe zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego z przewodem umożliwiającym wykrycie wodociągu w terenie przyrządem

www.epi-graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.11


PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI									
<p align="center"><b>PROJEKT BUDOWLANY</b>  <b>Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy</b>  <b>Zadanie 1</b>  <b>Teren wokół Fontanny Głównej - Park Francuski</b></p>									
INWESTOR			GMINA LEGNICA PL. SŁOWIAŃSKI 8, 59-220 LEGNICA						
BIURO PROJEKTÓW									
		BMT POLSKA Sp. z o.o. 50-057 Wrocław, ul. Mennicza 13 tel. 71-343-59-81; fax. 71-343-58-95							
INSTALACJE SANITARNE									
OPRACOWANIE		IMIĘ I NAZWISKO			NR UPRAWNIENI				
projektant		mgr inż. Aleksander Dudek			198/99/DUW				
sprawdzający		mgr inż. Kamil Słowikowski			319-DOŚ-15				
ADRES / TEREN INWESTYCJI									
GMINA		ULICA		NR DZIAŁEK		CBRĘB			
LEGNICA		Al. Orta Białego		322, 333, 342/4		Ochota			
TYTUŁ RYSUNKU								SKALA	
PROFIL PRZYŁĄCZA WODY Z WODOCIĄGU MIEJSKIEGO								1:100/1:500	
								DATA	
								2018-07	
NR RYSUNKU									
PROJEKT	BUD	FAZA	BRANŻA			NR RYSUNKU	ARK.	REWIZJA	
007	-	P B	S			01S	-	-	





PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI			
PROJEKT BUDOWLANY			
Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy			
Zadanie 1			
Teren wokół Fontanny Głównej - Park Francuski			
INWESTOR			
GMINA LEGNICA			
PL. SŁOWIAŃSKI 8, 59-220 LEGNICA			
BIURO PROJEKTÓW			
BMT POLSKA Sp. z o.o.			
50-057 Wrocław, ul. Mennicza 13			
tel. 71-343-59-81; fax. 71-343-58-95			
INSTALACJE SANITARNE			
OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	
projektant	mgr inż. Aleksander Dudek	198/99/DUW	
sprawdzający	mgr inż. Kamil Słowikowski	319-DOŚ-15	
ADRES / TEREN INWESTYCJI			
GMINA	ULICA	NR DZIAŁEK	OBREB
LEGNICA	Al. Orła Białego	322, 333, 342/4	Ochota
TYTUŁ RYSUNKU			SKALA
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - WŁĄCZENIE DO STUDNI MIEJSKIEJ			1:100/1:250
NR RYSUNKU			DATA
PROJEKT			2018-07
BUD	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU
007	-	PB	S
-	-	-	02S
-	-	-	-






odwodnienie studni – do odpompowania

stopnie złazowe z żeliwa szarego

właz żeliwny Ø600 klasy D400



#### LISTA ELEMENTÓW:

- 1 – Wodomierz jednostrumieniowy JS16 DN40
- 2 – Zawór antyskażeniowy BA 2760 DN50 DANFOSS
- 3 – Filtr siatkowy DN50
- 4 – Zawór kulowy gwintowany DN50
- 4a – Zawór kulowy gwintowany DN50 z kurkiem spustowym
- 5 – Redukcja DN50/DN40

PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI			
<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>			
Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy			
Zadanie 1			
Teren wokół Fontanny Głównej - Park Francuski			
INWESTOR			
GMINA LEGNICA			
PL. SŁOWIAŃSKI 8, 59-220 LEGNICA			
BIURO PROJEKTÓW			
BMT POLSKA Sp. z o.o.			
50-057 Wrocław, ul. Mennicza 13			
tel. 71-343-59-81; fax. 71-343-58-95			
INSTALACJE SANITARNE			
OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	
projektant	mgr inż. Aleksander Dudek	198/99/DUW	
sprawdzający	mgr inż. Kamili Słowikowski	319-DOŚ-15	
ADRES / TEREN INWESTYCJI			
GMINA	ULICA	NR DZIAŁEK	OBREB
LEGNICA	Al. Orła Białego	322, 333, 4371, 342/4	Ochoła
TYTUŁ RYSUNKU			SKALA
STUDNIA WODOMIERZOWA			1:25
			DATA
			2018-07
NR RYSUNKU			
PROJEKT	BUD	FAZA	BRANŻA
0 0 7	-	-	P B S
		NR RYSUNKU	ARK. REVIZJA
		- 0 3 S	- - -