

PREZYDENT MIASTA LEGNICY
Pl. Słowiański 8
59-220 Legnica

Legnica, dn. 06.07.2018 r.

Znak sprawy: GK.6630.59.2018

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ z dnia 06.07.2018 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. Poz. 2101 ze zm.)

Miejsce narady:	Legnica Wydział Geodezji i Kartografii ul. Kościuszki 38
Lokalizacja uzgadnianych sieci:	Legnica Obręb Ochota działka 322,333,342/4,323/7,325/2
Rodzaje uzgadnianych sieci:	Projektowana sieć i przyłącze wody, kanalizacja sanitarna, linie kablowe niskiego napięcia oświetleniowe i zasilające, kanalizacja teletechniczna w ramach zadania Park Miejski obszar ogrodu Francuskiego i Angielskiego
Wnioskodawca:	BMT POLSKA SP.Z O.O. ul. Sochaczewska 8 Wrocław
Inwestor:	GINA LEGNICA pl. Plac Słowiański 8 Legnica
Projektant:	ALEKSANDER DUDEK Inne upr.: budowlane 198/99/DUW
Przewodniczący:	Jarosław Kudryk - Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Nr wniosku:	-
Data wylwu wniosku:	21.06.2018 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko	Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika Podpis uczestnika
1	Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Legnicy S.A. elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Bez uwag.	Krzysztof Poniewierski
2	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami	Dla sieci gazowej występującej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy kontrolowane, których wielkości zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013. poz 640.). W myśl zapisu cytowanego wyżej rozporządzenia w strefach tych nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu	Henryk Masłowski

			podczas jego użytkowania. W miejscach skrzyżowań należy zachować minimalną pionową odległość t.j. 0,2 m pomiędzy powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego.	
3	TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Legnicy elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami	Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5 m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych : Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.	Kinga Janowicz
4	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Bez uwag.	Kamila Świątek
5	Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami	Przedłożyć do zaopiniowania do LPWiK S.A. projekt branży wod-kan oraz osobno projekt/plansze zbiorcze z projektowanymi instalacjami, ze względu na złożoność planowanej Inwestycji.	Tomasz Wojciechowicz
6	Zarząd Dróg Miejskich elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami	Zgodnie z warunkami uzgodnienia ZDM.	Władysław Foremniak
7	Telefonia Dialog Sp. z o.o. elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami	W miejscu skrzyżowania i zbliżenia z siecią NETIA < 2 mb prace wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, prace poprzedzić wykopami kontrolnymi wszystkie prace wykonywać pod nadzorem pracownika Netii. W miejscu skrzyżowania zabezpieczyć sieć Netii na koszt inwestora rurą ochronną dwudzielną (fi 160) min + 0,5 m poza obręb. Prace zabezpieczające sieci Netii podlegają odbiorom przez uprawnionych pracowników operatora. Nadzór jest płatny. 21 dni przed rozpoczęciem prac powiadomić Netię mailem na adres nadzory@netia.pl	Marek Rzęsa
8	ORANGE Polska S.A. elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Bez uwag.	Jacek Bakota
9	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami	Zwracamy uwagę na kolizje projektowanego uzbrojenia z istniejącym drzewostanem na terenie parku miejskiego.	Jarosław Kudryk
10	Wydział Inwestycji Miejskich UM Legnicy elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	bez uwag	Irena Rewera
11	Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Legnicy elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Wymagane uzgodnienie z konserwatorem.	Adam Żuchowski
12	Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa UM Legnicy	Uzgodniono pozytywnie	Bez uwag.	Katarzyna Kosińska

	elektroniczny			
13	Wydział Informatyki UM Legnicy elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Bez uwag.	Bartłomiej Kotwa

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jarosław Kudryk – Dyrektor Wydziału GK

.....
Z IM. PREZYDENTA MIASTA
Podpis przewodniczącego narady
Legnica Wydział Informatyki UM Legnica
LEGNICA MIEJSKI

