

Sława, dnia 04.08.2022 r.

Znak sprawy: **TIA.271.44.2022**

-do wszystkich Wykonawców-

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „**Rozbudowa z przebudową Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku o salę widowiskowo-teatralno-kinową w Sławie przy ul. H. Pobożnego 6**”.

WYJAŚNIENIA 8

- A.** Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Sława, **przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie grubości lameli ściennych, na rysunku „lamele ścienne” jest podana tylko ich szerokość.

Odpowiedź:

Grubość lameli ściennych wynosi 4cm.

Pytanie nr 2:

Proszę o uzupełnienie rysunków o podkonstrukcję pod lamele ścienne.

Odpowiedź:

Odpowiedz w załączniku. Załącznik: „Zapytanie 8: Pyt. 2”

Pytanie nr 3:

Proszę o uzupełnienie rysunków o podkonstrukcję stalową dla balustrady obudowanej lamelami.

Odpowiedź:

Odpowiedz w załączniku. Załącznik: „Zapytanie 8: Pyt. 3 (1)” i „Zapytanie 8: Pyt. 3 (2)”

Pytanie nr 4:

Czy Inwestor wyrazi zgodę na zmianę konstrukcji stalowo-żelbetowej Sali widowiskowej (poz. 4, poz.1, poz.2, poz.3) na pełną konstrukcję żelbetową (bez elementów stalowych)?

Odpowiedź:

Inwestor nie wyraża zgody na zmianę konstrukcji stalowo- żelbetowej na pełną konstrukcję żelbetową.

Poszczególne elementy należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową.

- B. Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

Z up. Burmistrza
/-/ Marek Wróbel
Kierownik Referatu
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury