



RS.ZPU.434.28.2024.ID

**Burmistrz Miasta Sandomierza**  
**Plac Poniatowskiego 3**  
**27-600 Sandomierz**

Dotyczy: Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: „Budowa ul. Zaleśnej – nowej drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych Sandomierza”.

W nawiązaniu Państwa wniosku zbak TI.7013.7.4.2023.PSM w sprawie o wydanie wstępnych uwarunkowań dla wykonania, zabezpieczenia (lub przebudowy) infrastruktury, tj. obiektów i urządzeń będących w zarządzie PGW WP, znajdujących się w obszarze planowanej do realizacji inwestycji jak w tytule, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli przedstawia poniżej informację dla obszaru inwestycji określonego w załączniku do wniosku:

- Na działkach nr ewidencyjny nr 838 i 796/5 obręb 0005 Sandomierz Prawobrzeżny w obszarze planowanej inwestycji zlokalizowane jest urządzenie wodne będące w utrzymaniu PGW WP, kanał oznaczony w Mapach Podziału Hydrograficznego Polski jako „Struga A”. Według załącznika określającego planowany przebieg ul. Zaleśnej zakres robót obejmuje prowadzenie nowej drogi po istniejącym przepuście w km 1+883, przebudową przepustu w km 1+788 oraz wykonaniem (przebudową) wylotu do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z rowów drogowych w km 1+716.
- Zgodnie z art. 389 pkt. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wykonanie urządzeń, a w powiązaniu z art. 17 ust. 1 pkt. 4 także ich przebudowa wymaga uzyskania decyzji – pozwolenia wodnoprawnego. Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z budową i przebudową kanału „Struga A” powinny zostać uzgodnione w tutejszym Zarządzie na etapie wykonania projektu budowlanego.
- Jednocześnie informujemy, że na działkach nr ewid. 796/21 i 795 obręb 0005 Sandomierz Prawobrzeżny planowana inwestycja koliduje z urządzeniami wodnymi – rowami oznaczonymi w prowadzonej przez tutejszy Zarząd ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, odpowiednio jako: R-A8 i R-1 Sandomierz. Prawa właścicielskie wobec tych urządzeń wykonuje Gminna Spółka Wodna w Sandomierzu.

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

**Fabian Zięba**  
Zastępca Dyrektora  
Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

/podpisano podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**  
Zarząd Zlewni w Stalowej Woli  
ul. Jagiellońska 17; 37-464 Stalowa Wola  
tel.: +48 (15) 842 89 82 fax: +48 (15) 842 89 82  
email: zz-stalowawola@wody.gov.pl