



Uwaga! Nazwy urządzeń wskazuje jedynie klasę techniczną ich wykonania, co nie eliminuje zastosowania innych urządzeń o równoważnych parametrach technicznych

Jednostka projektowa	Usługi Techniczno-Budowlane Krzysztof Borek ul. Szczecińska 54, 66-400 Gorzów Wlkp. 95-731 50 50, 509-506 795, kborek@poczta.fm		
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
Zamierzenie budowlane	ROZBUDOWA SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ O CZĘŚĆ SOCJALNO-SANITARNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W NIEGOSŁAWIU DZ NR 196/1,196/4		
Adres	66-530 DREZDENKO Niegosław 69 dz nr 196/1, 196/4 obręb 14 Niegosław		
Inwestor	GMINA DREZDENKO ul. Warszawska 1 66-530 DREZDENKO		
Projektant	mgr inż. Paweł Królikowski uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	Nr uprawnień LUKG/0008/PWOS/05	Podpis
Sprawdzający	mgr inż. Andrzej Biernacki uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	Nr uprawnień 39/85/Gw	Podpis
1 : 50	RZUT DACHU ROZBUDOWY SOCJALNO-SANITARNEJ HALI NAMIOTOWEJ INSTALACJE SANITARNE	20.08.2021	Rys. S2

- Oznaczenia:
- przewody zimnej wody użytkowej
 - przewody ciepłej wody użytkowej
 - przewody cyrkulacyjnej
 - przewody kanalizacji sanitarnej
 - grzejnik elektryczny
 - kratka drzwiowa lub podcięcie wentyl. 200cm*2
 - kratka kontaktowa 140x140mm
 - kratka nawiewna higrosterowna wyd 40 m³/h przy podciśnieniu 10 Pa
 - zawór napowietrzający PCV DN50
 - wentylator BASE 100 H z higrostatem, z przekątną czasowym dodatkowo załączanie od czujnika ruchu moc 14W zasilanie 230V/1/50Hz + przepustn. zwrot. wylot do wywiewnika dachowego DN100